



Invoedvoorwaarden Gas – LNB

Onderdeel van de voorwaarden als bedoeld in artikel 12b van de Gaswet



Deze doorlopende tekst is bijgewerkt tot en met de volgende besluiten:

Nr	Onderwerp & Besluitnummer	Datum besluit	Staatscourant	Datum in werking
A	Besluit Invoedvoorwaarden Gas - LNB (10.0446.52)	24-07-2014	01-08-2014, nr. 21927	02-08-2014
B	Besluit Update 2014 (14.0712.52)	10-12-2015	11-12-2015, nr. 45843	12-12-2015



1 ALGEMENE BEPALINGEN

1.1 Werkingssfeer en definities

1.1.1 De Invoedvoorwaarden Gas – LNB zijn van toepassing op **aansluitpunten** en **aansluitingen** waardoor **gas** wordt ingevoed door een **invoeder** op het **landelijk gastransportnet**, met uitzondering van verbindingen tussen hoge druk **gastransportnetten**. Bepalingen in de Invoedvoorwaarden Gas – LNB betreffende **aansluitingen** hebben uitsluitend betrekking op **aansluitingen** in gebruik genomen voor 1 april 2011 conform artikel 10a lid 1 onder d Gaswet. De Invoedvoorwaarden Gas - LNB bevatten de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop de **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** de **invoedingsinstallatie** en het **landelijk gastransportnet** technisch en operationeel compatibel laten zijn en blijven, zodanig dat de **invoedingsinstallatie** en het **landelijk gastransportnet** veilig aan elkaar verbonden zijn en blijven, en het **gas** kan worden gemeten en op gecontroleerde wijze in het **landelijk gastransportnet** kan worden ingevoed. Deze Invoedvoorwaarden Gas - LNB beogen de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van de **invoedingsinstallatie** en het **landelijk gastransportnet** te waarborgen en het milieu te ontzien.

1.1.2 Begrippen, die in de Gaswet of de Begrippenlijst Gas zijn gedefinieerd, hebben de in de Gaswet of Begrippenlijst Gas gedefinieerde betekenis en zijn in de hierop volgende tekst vetgedrukt.

1.2 Transportovereenkomst

1.2.1 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** staat alleen toe dat **gas** via het **aansluitpunt** of de **aansluiting** ingevoed wordt indien aan de invoeding ten minste één **transportovereenkomst** ten grondslag ligt, er een overeenkomst is afgesloten zoals bedoeld in 1.3 en een **erkende programmaverantwoordelijke** voor het ingevoede gas de **programmaverantwoordelijkheid** draagt, tenzij het ingevoede gas bestemd is voor de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** ter uitvoering van zijn wettelijke taken.

1.2.2 Indien de in 1.2.1 bedoelde transportovereenkomst op enig moment is beëindigd of opgeschort, zonder dat er aansluitend een nieuwe transportovereenkomst is afgesloten, zal de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** de **invoeder** hierover onmiddellijk informeren.

1.3 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** zullen afspraken met betrekking tot de **invoedingsinstallatie** en de invoeding van **gas** vastleggen in een overeenkomst.

2 INVOEDINGSINSTALLATIE

2.1 De **invoeder** dient er voor te zorgen dat de **invoedingsinstallatie** (blijft) voldoe(n)t aan de krachtens de wet- en regelgeving gestelde voorwaarden op het gebied van veiligheid, opdat de **invoedingsinstallatie** geen gevaar zal opleveren voor het ongestoord functioneren van het **landelijk gastransportnet** noch voor personeel van de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** of van door de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** ingeschakelde derden. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** is niet verplicht uit eigen beweging na te gaan of is voldaan aan de voor de **invoedingsinstallatie** geldende wet- en regelgeving.



- 2.2 Alvorens (wederom) een **aansluitpunt** of een **aansluiting** in gebruik wordt gesteld, zal de **invoeder** naar genoegen van de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** dienen aan te tonen dat de **invoedingsinstallatie** voldoet aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid.
- 2.3 De **invoeder** is verplicht alle gegevens met betrekking tot de bouw, de modificaties en het onderhoud van de **invoedingsinstallatie** actueel te houden, voor zover deze relevant zijn om aan te tonen dat de **invoedingsinstallatie** voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid.
- 2.4 De **invoeder** is voorts verplicht om aanpassingen aan de **invoedingsinstallatie**, van zodanige aard dat deze van betekenis kunnen zijn voor de veiligheid of het ongestoord functioneren van het **landelijk gastransportnet**, tijdig voorafgaand aan het uitvoeren hiervan aan de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** te melden.
- 2.5 Bij gerede twijfel of de **invoedingsinstallatie** voldoet aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, dient de **invoeder** zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vierentwintig uur op verzoek en naar genoegen van de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** te kunnen aantonen dat de invoedingsinstallatie wel voldoet, zo nodig onder verstrekking aan de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** van alle gegevens met betrekking tot de bouw, de modificaties en het onderhoud van de **invoedingsinstallatie**. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de **invoeder**, indien blijkt dat de **invoedingsinstallatie** inderdaad niet voldoet aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
- 2.6 Wanneer de **invoeder** niet voldoet aan het bepaalde in 1.2.1, 2.4 en/of 2.5 heeft de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** de bevoegdheid om het **aansluitpunt** of de **aansluiting** af te sluiten. Deze maatregel zal niet eerder ongedaan worden gemaakt dan nadat de reden voor het treffen van deze maatregel is weggenomen en de kosten van de maatregel en van het ongedaan maken daarvan door de **invoeder** aan de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** zijn vergoed.
- 2.7 Indien de reden voor het afsluiten van het **aansluitpunt** of de **aansluiting** is weggenomen en is voldaan aan het bepaalde in 2.2, zal de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** het **aansluitpunt** of de **aansluiting** weer in gebruik stellen binnen twee werkdagen nadat is voldaan aan het bepaalde in 2.2. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** kan aan het opnieuw in gebruik stellen nadere financiële en operationele voorwaarden verbinden, die gerelateerd zijn aan de inspanningen die de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** heeft moeten verrichten en de kosten die hij heeft moeten maken in verband met het afsluiten van het **aansluitpunt** of de **aansluiting** en het ongedaan maken hiervan.
- 2.8 De **invoeder** draagt er zorg voor dat de toegang tot de **invoedingsinstallatie**, alsmede tot het gebouw of deel van een gebouw waarin de **meet- en regelinrichting** is opgesteld, voor de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** is gewaarborgd, voorzover dit voor de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** noodzakelijk is ter waarborging van de veiligheid en/of doelmatige en betrouwbare werking van het **landelijk gastransportnet**. Hierbij zal de **netbeheerder** van het **landelijke gastransportnet** het veiligheidsbeleid van de **invoeder** in acht nemen.
- 2.9 **Druk- of flowregeling en drukbeveiliging**



- 2.9.1 De **invoedingsinstallatie** dient voorzien te zijn van een systeem om de flow te kunnen beheersen teneinde te kunnen voldoen aan de resultaten van de uitvoering van de procedures zoals beschreven in 4.2.2 en 4.2.3 van de Transportvoorwaarden Gas – LNB bij een druk die voldoet aan hetgeen bepaald is in 3.2.1.
- 2.9.2 De **invoedingsinstallatie** dient voorzien te zijn van een drukbeveiliging die voldoet aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De instelling van deze drukbeveiliging wordt overeengekomen tussen de **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en dient te waarborgen dat de veiligheid en/of doelmatige en betrouwbare werking van het **landelijk gastransportnet** niet in gevaar wordt gebracht.
- 2.9.3 De drukbeveiliging dient te worden onderhouden en te worden getest in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** heeft het recht om deze tests bij te wonen. Om de veiligheid en/of doelmatige en betrouwbare werking van het **landelijk gastransportnet** te waarborgen is de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** gerechtigd een onderzoek uit te voeren naar het onderhoud en de tests van de drukbeveiliging.
- 2.9.4 Indien de veiligheid en/of de betrouwbare werking van het **landelijk gastransportnet** in gevaar wordt gebracht, heeft de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** uit voorzorg het recht op het onmiddellijk afsluiten van het **aansluitpunt** of de **aansluiting** die het gevaar veroorzaakt. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** stelt de **invoeder** daarvan onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand, op de hoogte. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** informeert de **invoeder** over de reden van de afsluiting.
- 3 AANSLUITEN**
- 3.1 Aanleg van het aansluitpunt**
- 3.1.1 Het tot stand brengen van een **aansluitpunt** door de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** vindt plaats op grond van de tussen de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** te sluiten overeenkomst. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** zal een eventuele weigering om het **aansluitpunt** tot stand te brengen binnen een redelijke termijn schriftelijk toelichten.
- 3.1.2 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** bepalen in onderling overleg de termijn waarbinnen het **aansluitpunt** zal worden gerealiseerd. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** zullen zich inspannen om zo spoedig mogelijk te beschikken over de vereiste vergunningen.
- 3.1.3 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** bepalen in onderling overleg de plaats waar het **aansluitpunt** zal worden gerealiseerd.
- 3.2 Leveringsdruk**
- 3.2.1 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** treedt in overleg met de **invoeder** teneinde overeen te komen onder welke minimale en maximale druk het **gas** op het **overdrachtpunt** wordt ingevoerd. Onverminderd het bepaalde in 5.1.3 en 5.1.4 is het de verantwoordelijkheid van de **invoeder** de leveringsdruk zodanig in te stellen dat hij kan invoeden bij de heersende druk in het **landelijk gastransportnet** voor zover deze zich bevindt tussen de overeengekomen minimale en maximale druk en daarbij de flow zoals bedoeld in 2.9.1 kan beheersen.



- 3.2.2 Indien door de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** of door de **invoeder** wordt vastgesteld dat het **gas** op het **overdrachtpunt** niet beschikbaar wordt gesteld met een leveringsdruk binnen de bandbreedte conform artikel 3.2.1, zullen de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** elkaar daarover zo spoedig mogelijk informeren.
- 3.3.6 Indien de **invoeder** voorziet dat **gas** op het **overdrachtpunt** beschikbaar zal worden gesteld dat niet voldoet aan de afgesproken **gaskwaliteit** dan zal hij de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** daarover zo spoedig mogelijk informeren.
- 3.3.7 Indien **gas** op het **overdrachtpunt** beschikbaar wordt dan wel zal worden gesteld dat niet voldoet aan de (afgesproken) **gaskwaliteit**, zullen de **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** elkaar daarover zo spoedig mogelijk informeren en die maatregelen nemen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht om de oorzaak weg te nemen en/of de gevolgen te beperken. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** zal de **invoeder** zo spoedig mogelijk informeren of het **gas** geheel of gedeeltelijk wordt geweigerd dan wel wordt geaccepteerd. Tot het moment dat de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** het **gas** dat niet voldoet aan de (afgesproken) **gaskwaliteit** accepteert, *draagt* de **invoeder** zorg voor de operationele en/of financiële gevolgen. Indien de veiligheid en/of doelmatige en betrouwbare werking van het **landelijk gastransportnet** in gevaar wordt gebracht, heeft de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** uit voorzorg het recht op het onmiddellijk afsluiten van het **aansluitpunt** of de **aansluiting**. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** stelt de **invoeder** daarvan onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand, op de hoogte.
- 3.4 Het **overdrachtpunt** is ter plaatse van het fysieke verbindingspunt tussen enerzijds het **landelijk gastransportnet** en anderzijds de **invoedingsinstallatie**, waar het **gas** in het **landelijk gastransportnet** wordt ingevoerd; dit verbindingspunt ligt (gezien vanuit het **landelijk gastransportnet**) één meter na de isolatiemof van het **aansluitpunt** of de **aansluiting**, tenzij de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de desbetreffende **invoeder** anders zijn overeengekomen.
- 4 INVOEDEN, METEN EN REGELEN**
- 4.1 De **invoeder** staat er voor in dat de invoeding van **gas** niet zodanig is dat de veiligheid en/of betrouwbare werking van het **landelijk gastransportnet** in gevaar wordt dan wel kan worden gebracht. De **invoeder** is verplicht om, indien een dergelijke situatie zich toch voordoet of dreigt voor te doen, de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet**, zo mogelijk tijdig voorafgaand aan die situatie, te informeren en de door de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** ter zake gegeven aanwijzingen op te volgen.
- 4.2 Indien de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** vermoedt dat door toedoen van de **invoeder** de veiligheid en/of betrouwbare werking van het **landelijk gastransportnet** in gevaar wordt gebracht, zal de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** de **invoeder** daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** heeft uit voorzorg het recht op het onmiddellijk afsluiten van het **aansluitpunt** of de **aansluiting**.
- 4.3 De **meet- en regelinrichting** wordt aangelegd, beheerd en onderhouden door de **invoeder**, tenzij de **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** anders overeenkomen.



- 4.4 De **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** zullen een meethandboek opstellen. Dit meethandboek betreft zowel de comptabele als niet-comptabele metingen en bevat een omschrijving van de opgestelde apparatuur, de berekeningsmethodes, de afhandeling van geconstateerde fouten, de aan de apparatuur te stellen nauwkeurigheidseisen en de methodes en criteria om de kwaliteit van de metingen te waarborgen, evenals de voor het veilig, doelmatig en betrouwbaar functioneren van het **landelijk gastransportnet** benodigde informatievoorziening. De gebruikte methodes en procedures zullen in overeenstemming zijn met relevante (internationale) standaarden. Bij het verschijnen van een nieuwe versie van een standaard zullen de **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** in overleg bepalen of, en zo ja wanneer deze in de **meet- en regelinrichting** zal worden toegepast.
- 4.5 Het comptabele meetsysteem voldoet aan de volgende specificaties:
- | | |
|---|---------|
| meetonzekerheid in hoeveelheid energie op maandbasis | < 0,75% |
| meetonzekerheid in hoeveelheid energie per uur | < 2 % |
| beschikbaarheid data per uur (gemiddelde op jaarbasis) | ≥ 99% |
| maximale storingsduur meting en/of data acquisitie | 2 uur |
- De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** kunnen afwijkende specificaties overeenkomen.
- 4.6 De lokale data acquisitiesystemen van het comptabele meetsysteem dienen op afstand door de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** uitleesbaar te zijn met een frequentie van minimaal eenmaal per 5 minuten ten behoeve van near-real-time informatievoorziening.
- 4.7 Indien de **invoeder** het meetsysteem beheert, dienen de comptabele meetwaarden op uurbasis door de **invoeder** uiterlijk op de vierde **werkdag** van de maand volgend op de maand waarop de meetwaarden van toepassing zijn, aangeleverd te worden aan de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet**.
- 4.8 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** is gerechtigd tot het aanleggen, instandhouden en gebruiken van de door haar (voor de uitvoering van haar taken als **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet**) benodigde telecommunicatie-infrastructuur en/of datalijnen, verbonden aan de **meet- en regelinrichting**. Hierbij zal de **netbeheerder** van het **landelijke gastransportnet** het veiligheidsbeleid van de **invoeder** in acht nemen.
- 4.9 De **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** hebben toegang tot alle aan de meting gerelateerde informatie. De partij die de **meet- en regelinrichting** beheert zal de andere partij in de gelegenheid stellen de uit te voeren test- en calibratiewerkzaamheden bij te wonen en de resultaten hiervan overleggen.
- 4.10 De **invoeder** zal er voor zorgen dat de hoeveelheid in te voeden **gas** structureel en/of planmatig ligt in het capaciteitsgebied tussen de minimum meetcapaciteit en de maximum meetcapaciteit. De **invoeder** zal zodanig invoeden dat een goede inzet van de **meetinrichting** wordt gewaarborgd. De **invoeder** is verplicht om de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet**, indien de **invoeder** hieraan niet voldoet dan wel zal kunnen voldoen, te informeren en de door de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** ter zake gegeven aanwijzingen op te volgen. Voorts is de **invoeder** verplicht, indien en voor zover hij structureel en/of planmatig de overeengekomen minimum meetcapaciteit onderschrijdt dan wel de maximale meetcapaciteit overschrijdt, met de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** in overleg te treden over een lagere minimum dan wel



hogere maximum meetcapaciteit. Een gewijzigde meetcapaciteit wordt door de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** vastgelegd.

- 4.11 Indien een partij gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de **meetinrichting** niet correct functioneert of een afwijking vertoont, zal de beheerder van de **meetinrichting** deze controleren en zo nodig handelend optreden (justeren). De kosten hiervan komen voor rekening van de partij die de **meetinrichting** beheert, tenzij een eventueel geconstateerde onnauwkeurigheid de toegestane afwijkingen, zoals gedefinieerd in het meethandboek, niet overschrijdt, in welk geval de kosten voor rekening van de partij komen die om de controle heeft verzocht.

5 SAMENWERKING

5.1 Werkzaamheden

- 5.1.1 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** zullen te allen tijde voldoende informatie uitwisselen en maatregelen nemen, opdat de werkzaamheden aan en de in- en uitbedrijfsname van (onderdelen van) het **aansluitpunt** of de **aansluiting**, de **invoedingsinstallatie** en/of het **landelijk gastransportnet** en/of de daarmee verband houdende telecommunicatievoorzieningen zodanig worden gecoördineerd dat eventuele verstoring van de reguliere invoeding van **gas** of de onderlinge informatievoorziening tot een minimum wordt beperkt.
- 5.1.2 Waar redelijkerwijs noodzakelijk in verband met de veiligheid, doelmatigheid en/of betrouwbaarheid van het **landelijk gastransportnet**, zullen de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** voor werkzaamheden aan het **aansluitpunt** of de **aansluiting**, de **invoedingsinstallatie** of het **landelijk gastransportnet**, die gedurende een bepaalde periode een zekere invoeding of invoedingpatroon op het **aansluitpunt** of de **aansluiting** vereisen, met elkaar en met andere **netgebruikers** samenwerken teneinde gedurende deze periode een dergelijke invoeding of invoedingpatroon te realiseren.
- 5.1.3 Indien een **invoeder** voornemens is om, buiten het geval van storing of calamiteiten, werkzaamheden te verrichten die kunnen leiden tot onderbreking, vermeerdering of vermindering van de invoeding van **gas** dan wel tot verandering van de condities waaronder het **gas** wordt ingevoerd, zal de **invoeder** de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** informeren over het tijdstip en de tijdsduur van de onderbreking of de vermeerdering of vermindering van de invoeding van **gas** dan wel de verandering van de condities waaronder het **gas** wordt ingevoerd. De **invoeder** zal bij planning en uitvoering van deze werkzaamheden zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening houden met de belangen van de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet**.^[B]
- 5.1.4 Indien de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** voornemens is om, buiten het geval van storing of calamiteiten, werkzaamheden te verrichten die kunnen leiden tot onderbreking, vermeerdering of vermindering van de invoeding van **gas** dan wel tot verandering van de condities waaronder het **gas** wordt ingevoerd, zullen deze werkzaamheden niet eerder worden uitgevoerd dan nadat over het tijdstip en de tijdsduur van de onderbreking of de vermeerdering of vermindering van de invoeding van **gas** dan wel de verandering van de condities waaronder het **gas** wordt ingevoerd, overeenstemming tussen de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** is bereikt. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** zal bij



planning en uitvoering van deze werkzaamheden zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening houden met de belangen van de **invoeder**.^[B]

- 5.1.5 Indien een calamiteit of storing het **aansluitpunt** of de **aansluiting**, de **invoedingsinstallatie** en/of de veiligheid, doelmatigheid en/of betrouwbaarheid van het **landelijk gastransportnet** bedreigt, kan de **invoeder** de noodzakelijke werkzaamheden aan de **invoedingsinstallatie** onverwijld en zonder voorafgaand overleg met de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** of met derden uitvoeren. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** zullen in dat geval zoveel als redelijkerwijs mogelijk contact met elkaar onderhouden en samenwerken om de calamiteit of storing dan wel de gevolgen daarvan op te heffen.
- 5.1.6 De **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** zijn bevoegd om zonder voorafgaande mededeling aan elkaar of aan andere betrokkenen het **aansluitpunt** of de **aansluiting** af te sluiten indien dit vereist is wegens direct gevaar voor personen. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** stellen elkaar daarvan onmiddellijk op de hoogte.
- 5.1.7 De **invoeder** of de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** zal noch door middel van het **aansluitpunt** of de **aansluiting** en/of de **invoedingsinstallatie** respectievelijk het **landelijk gastransportnet** noch anderszins hinder of schade veroorzaken voor het **landelijk gastransportnet** respectievelijk het **aansluitpunt** of de **aansluiting** en/of de **invoedingsinstallatie**. De **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** zullen het **aansluitpunt** of de **aansluiting** niet gebruiken voor aarding van elektrische installaties, toestellen, bliksemafleiders en dergelijke, dan wel voor enig ander doel dan onder deze Invoedvoorwaarden Gas - LNB uitdrukkelijk is toegestaan.^[B]

5.2 Communicatie

- 5.2.1 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** zullen elkaar de nodige medewerking verlenen bij de toepassing en de uitvoering van het bepaalde in deze Invoedvoorwaarden Gas - LNB en de controle op de naleving daarvan. De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** zijn in het bijzonder verplicht elkaar zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden of in de feitelijke situatie die voor de uitvoering van deze Invoedvoorwaarden Gas - LNB van belang (kunnen) zijn.
- 5.2.2 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** zijn, onder meer om hetgeen omschreven in 5.2.1 na te kunnen komen, vierentwintig uur per dag en elke dag van het jaar telefonisch dan wel via enig ander overeengekomen communicatiesysteem bereikbaar en in staat om zo nodig handelend op te treden. Alle relevante adres- en communicatiegegevens worden vastgelegd. Indien deze gegevens wijzigen, dienen de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** elkaar hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan wijziging van de gegevens schriftelijk te informeren op het vastgelegde adres.
- 5.2.3 De **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** en de **invoeder** zullen zich voldoende inspannen te blijven beschikken over de benodigde vergunningen en elkaar over de wijzigingen in die vergunningen en de voorwaarden waaronder zij zijn afgegeven, te informeren.
- 5.2.4 Voor zover in het **landelijk gastransportnet** operationele maatregelen vereist zijn om het **gas** veilig, doelmatig en betrouwbaar te transporteren, kan de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** met de **invoeder**



operationele voorwaarden overeenkomen, die het benodigde communicatieproces over de afstemming van geplande in te voeden en te transporteren hoeveelheden **gas** vastleggen. Het overeen te komen communicatieproces zal zo mogelijk gelijkvormig zijn met internationale aanbevelingen hieromtrent. Bij het verschijnen van een nieuwe versie van deze aanbevelingen zullen de **invoeder** en de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** in overleg bepalen of, en zo ja wanneer deze zullen worden toegepast.

- 5.3 De **invoeder** verstrekt jaarlijks op verzoek van de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** voor elk **aansluitpunt** of elke **aansluiting** informatie over de te verwachten capaciteit waarmee **gas** zal worden ingevoerd in ten minste de komende vijf jaren. De **invoeder** zal aan de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet**, indien de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** hierom verzoekt, nadere (achtergrond)informatie verstrekken over de door hem verstrekte gegevens. De **invoeder** staat er voor in dat de door hem verstrekte opgaven op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen en een zo goed mogelijke schatting geven van de toekomstige in te voeden capaciteit.

5.4 **Compensatie bij ernstige storingen**

- 5.4.1 De **invoeder** heeft recht op een financiële compensatie bij storingen die voor een periode langer dan 4 uren tot een onderbreking van het transport van **gas** leiden, met uitzondering van voorziene onderbrekingen.
- 5.4.2 De in 5.4.1 genoemde termijn van 4 uren vangt voor alle door de onderbreking getroffen **invoerders** aan op het moment dat de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet** de eerste melding van een onderbreking van een **invoeder** ontvangt of, indien dat eerder is, op het moment van vaststelling van de onderbreking door de **netbeheerder** van het **landelijk gastransportnet**.
- 5.4.3 De in 5.4.1 genoemde financiële compensatie bedraagt voor de invoeder € 910,- bij een onderbreking van 4 uur tot 8 uur, vermeerderd met € 500,- voor elke volgende aaneengesloten periode van 4 uur. De uitbetaling dient binnen drie maanden te geschieden.

6 **SLOTBEPALING**

Deze voorwaarden worden aangehaald als "Invoedvoorwaarden Gas - LNB".