

Bijlage 5 Commentarenmatrix

Van wie	artikel	Commentaar	reactie	Actie
VEMW		Kunnen de gezamenlijke netbeheerders aangeven wat de verschillen met de huidige codes inhouden en wat de high-lights / heikele punten zijn om aandacht aan te besteden?	De NC DCC ziet op nieuwe verbruiksinstallaties aangesloten op het landelijk hoogspanningsnet en op verbruiksinstallaties die vraagsturing leveren aan een netbeheerder. Verschil met de huidige codes is dat aan beide categorieën nu niet expliciet eisen worden gesteld. Het voorgestelde hoofdstuk 4 elektriciteit is nieuw en kent geen analoge bepalingen in de huidige Net- of Systeemcode. Wel sluiten de voorgestelde voorwaarden ter invulling van de niet-limitatieve eisen van de NC DCC aan bij de huidige praktijk voor wat betreft aansluitingen op het landelijk hoogspanningsnet. Het leveren van vraagsturing aan netbeheerders kennen we op dit moment, behalve in een enkele pilot niet. Een heikel punt zou kunnen zijn wanneer een bestaande aansluiting voor de NC DCC als nieuw moet worden beschouwd. De NC DCC noemt daarvoor als criterium dat ten gevolge van een wijziging aan de aansluiting de aansluitovereenkomst “ingrijpend” moet worden herzien. Wat echter “ingrijpend” is, wordt nergens geëxpliciteerd. De spelregels zullen daarvoor in de praktijk gezamenlijk (aangeslotene, netbeheerder, toezichthouder) uitgevonden moeten worden.	Geen