



Besluit

Kenmerk: ACM/UIT/522641
Zaaknummer: ACM/18/033863

Ontheffingbesluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, op aanvraag van Dow Benelux B.V.

Inhoud

1	Inleiding en leeswijzer	3
2	Relevante feiten en omstandigheden	3
2.1	Beschrijving van gesloten distributiesysteem	4
2.1.1	Eigendom van het stelsel van verbindingen	4
2.1.2	Geografische afbakening	4
2.1.3	Aangesloten op het elektriciteitsnet	4
2.2	Ontheffingsgronden	5
3	Beoordeling van de ontheffingaanvraag	5
3.1	Beoordeling als net	6
3.1.1	Elektriciteitsnet	6
3.1.2	Eigenaarschap van het stelsel van verbindingen	6
3.1.3	Geografische afbakening	7
3.1.4	Afnemers	7
3.2	Ontheffingsgronden	7
3.2.1	Veiligheid en betrouwbaarheid	8
4	Dictum	9
	Bijlage 1 - Wettelijk kader	12
	Bijlage 2 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS/elektriciteitsnet is gelegen	15
	Bijlage 3 – Toelichting op ontheffingvoorschriften	16

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij de ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. De ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van Dow Benelux B.V. (hierna: aanvrager of Dow Benelux) door de ACM ontvangen op 17 juli 2019 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet. De aanvraag is ingediend voor het stelsel van verbindingen dat ligt op het afgesloten terrein van Dow Benelux in Terneuzen.
3. Met dit besluit komt het besluit dat op 12 november 2015 aan Dow Netwerk (hierna: Dow Netwerk) is verleend te vervallen. Dow Netwerk is per 1 september 2017 opgehouden te bestaan door een fusie met Dow Benelux.
4. Dow Benelux heeft het GDS overgenomen van Elsta B.V. (hierna: Elsta) de ontheffing dat is verleend voor dit GDS zal in een apart besluit worden ingetrokken.
5. De indeling van dit besluit is als volgt. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij de ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 2. De ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 3. De ACM eindigt haar besluit met het dictum in hoofdstuk 4.
6. De ACM heeft drie bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit. Bijlage 1 geeft een overzicht van de relevante wettelijke bepalingen. In bijlage 2 is een overzicht van de perceelnummers waarop het stelsel van verbindingen is gelegen, opgenomen. In bijlage 3 licht de ACM de voorschriften die zijn verbonden aan de ontheffing nader toe.
7. Tijdens de behandeling van het ontheffingsverzoek heeft de aanvrager op verzoek van de ACM (aanvullende) gegevens verstrekt over de voorwaarden waaraan hij moet voldoen, zoals bedoeld in artikel 15, eerste lid van de E-wet.
8. Op 6 november 2019, zijn alle vragen aangaande de voorwaarden zoals genoemd in artikel 15, eerste lid, van de E-wet afdoende beantwoord door aanvrager.

2 Relevante feiten en omstandigheden

9. In dit hoofdstuk geeft de ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan informatie die al in het bezit is van de ACM, de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie van aanvrager. Op basis van deze informatie stelt de ACM de hiernavolgende feiten en omstandigheden met betrekking tot het GDS (paragraaf 2.1.), de eigenaar van het GDS (paragraaf 2.2) en de ontheffingsgronden (paragraaf 2.3) vast.
10. Dow Netwerk is per 1 september 2017 opgehouden te bestaan door een fusie met Dow Benelux.

Op grond van artikel 15, derde lid, onderdeel a, van de E-wet zal de ACM de ontheffingen van 12 november 2015 met kenmerk ACM/DE/2015/206455_OV dat aan Dow Netwerk B.V. was verleend intrekken.

2.1 Beschrijving van gesloten distributiesysteem

2.1.1 Eigendom van het stelsel van verbindingen

11. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van het stelsel van verbindingen conform artikel 15, eerste lid, van de E-wet.
12. Aanvrager toont zijn eigendom over het stelsel als volgt aan. Uit een notariële leveringsakte blijkt dat de aanvrager een deel van stelsel van verbindingen heeft verkregen van Elsta. Verder heeft aanvrager een KVK-uitreksel overlegd waaruit blijkt dat de aanvrager per 1 september 2017 is gefuseerd met Dow Netwerk. Dow Netwerk was houder van een ontheffing voor het GDS in Terneuzen. Het eigendom van het stelsel van verbindingen is ten tijde van het verlenen van de ontheffing getoetst. Nu Dow Netwerk is gefuseerd met Dow Benelux, zijn alle rechten, verplichtingen en goederen overgegaan naar Dow Benelux waarvan door de fusie Dow Benelux nu eigenaar is geworden van het stelsel van verbindingen. Daarnaast betoogt aanvrager zich als de eigenaar van het stelsel van verbindingen te gedragen. Aanvrager heeft als taken het beheren en exploiteren van het GDS.
13. Uit het KVK-uitreksel blijkt dat de aanvrager geen netbeheerder in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet is.

2.1.2 Geografische afbakening

14. Aanvrager is van oordeel dat sprake is van een stelsel van verbindingen op de geografisch-afgebakende locatie in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet. Het geografisch afgebakend gebied is gelegen op het terrein van Dow Benelux in Terneuzen. De perceelnummers zijn opgenomen in bijlage 2. Aanvrager motiveert dit met een kadastrale kaart. Dit betreft een industriële locatie, aldus aanvrager.
15. Het stelsel van verbindingen opereert op een spanningsniveau van 50, 11 en 6 kV en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het stelsel is aangesloten op het elektriciteitsnet van Tennet.

2.1.3 Aangeslotenen op het elektriciteitsnet

16. Op het elektriciteitsnet zijn vijf aangeslotenen. Een overzicht van deze aangeslotene staat in tabel 1. De aanvrager heeft verklaard dat er geen huishoudelijke aangeslotenen zijn op het stelsel van verbindingen.

Tabel 1 Overzicht van de aangeslotenen op het elektriciteitsnet volgens de aanvrager

Nr.	Naam aangeslotene	Adres op de locatie
1.	Dow Benelux B.V.	Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek
2.	Trinseo Netherlands B.V.	Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek

3.	Olin Netherlands B.V.	Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek
4.	Air Liquide Technische Gassen B.V.	Herbert H. Dowweg 7, 4542 NM Hoek
5.	Maschem B.V.	Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek

2.2 Ontheffingsgronden

17. Aanvrager verzoekt om een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet. Hij licht dit als volgt toe. Het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers op het stelsel is volgens aanvrager om specifieke technische- en veiligheidsredenen geïntegreerd. Het elektrische distributienetwerk voorziet de industriële petrochemische installaties van Dow Benelux, Trinseo Netherlands B.V. (voorheen Styron Netherlands B.V.), Olin Netherlands B.V. (voorheen Blue Cube B.V.), Air Liquide Technische Gassen B.V. en Maschem B.V. De energievoorziening en de productstromen van Dow, Trinseo, Olin, Air Liquide en Maschem zijn in hoge mate geïntegreerd. Trinseo was onderdeel van Dow tot 17 juni 2010 en Olin was onderdeel van Dow tot 5 oktober 2015. Dow levert behalve de grondstoffen ook alle gas, stoom, elektriciteit, water, lucht en stikstof aan Trinseo, Olin en Maschem.
18. Doordat netstoringen in de petrochemische installaties mogelijk in ernstige incidenten kunnen uitmonden, is de eis voor netbetrouwbaarheid hoger dan van het openbare net. Voor alle relevante fabrieken van Dow Benelux B.V., Trinseo, Olin en Maschem zijn dubbele voedingen voorzien met automatische omschakel- en herstartsystemen om in het geval van enkelvoudige storingen de installaties ongestoord door te laten draaien. Voor meervoudige storingen in het net is bovendien een automatisch afschakelsysteem beschikbaar om verder escalatie tot een totale uitval te voorkomen. Door volledige integratie met de WKK-installatie van Elsta (nu eigendom van Dow Benelux), is het mogelijk om bij een verlies van het publieke 150kV net van TenneT, de WKK en de petrochemische installaties in eiland-modus verder te opereren en zo afschakeling te voorkomen.
19. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het stelsel van verbindingen conform artikel 15, eerste lid, onderdeel f, van de E-wet, op de volgende wijze te borgen. Zij beschikt over een “bedrijfsinstructie elektriciteit”, het condition based electrical preventive and predictive maintenance programma, automatische omschakelsystemen en herstart systemen. Verder heeft Dox Benelux de DOW procedure en de root cause investigation, dit zijn procedures voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

3 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

20. In dit hoofdstuk licht de ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. Eerst beoordeelt de ACM of sprake is van een net (paragraaf 3.1). Zo ja, dan beoordeelt de ACM of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet (paragraaf 3.2).

3.1 Beoordeling als net

21. Om een ontheffing te kunnen verlenen moet de ACM beoordelen of het stelsel van verbindingen een elektriciteitsnet zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Vervolgens moet de ACM beoordelen of voldaan is aan de voorwaarden van artikel 15, eerste lid, onderdelen a tot en met f, van de E-wet. In dit hoofdstuk geeft de ACM haar beoordeling op deze punten op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. De ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

3.1.1 Elektriciteitsnet

22. Uit hoofdstuk 2 van dit besluit blijkt dat het bij deze aanvraag gaat om een stelsel van verbindingen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet van Tennet. De ACM stelt vast dat op het stelsel van verbindingen vijf verschillende partijen zijn aangesloten. Een stelsel van verbindingen kwalificeert als een net in de zin van de E-wet als blijkt dat naast de eigenaar nog tenminste een andere afnemer op dit stelsel is aangesloten. Een afnemer in de zin van de E-wet is een partij die beschikt over een aansluiting op het net (artikel 1, lid 1 onder c van de E-wet). Een aansluiting is een verbinding tussen een stelsel van verbindingen en een zelfstandige onroerende zaak (artikel 1, lid 1 onder b van de E-wet). In het besluit van 12 november 2015 is vastgesteld dat sprake is van een net. Er hebben zich geen significante wijziging voorgedaan ten aanzien van de afnemers. De ACM gaat daarom uit van hetgeen is vastgesteld in het besluit van 12 november 2015 voor wat betreft de afnemers. Dat betekent dat het stelsel van verbindingen kwalificeert als een net in de zin van de E-wet.
23. Op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef, van de E-wet kan geen ontheffing worden verleend voor een elektriciteitsnet dat tot het landelijk hoogspanningsnet behoort, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, juncto artikel 10, eerste lid, van de E-wet. Uit de beschrijving van hoofdstuk 2 blijkt dat hier geen sprake van is. Het elektriciteitsnet is dus geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet.

3.1.2 Eigenaarschap van het stelsel van verbindingen

24. Op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef, van de E-wet kan alleen een eigenaar een ontheffing aanvragen. De ACM merkt op dat het hierbij in beginsel dient te gaan om de juridische eigendom van het stelsel van verbindingen. Verder kan de aanvrager op grond van artikel 5:20, tweede lid, BW onderbouwen dat zij eigenaar is. Tevens kan de aanvrager aantonen dat zij zich in voldoende mate als eigenaar van het stelsel van verbindingen gedraagt. Hieronder toetst de ACM of zij kan vaststellen dat de aanvrager eigenaar is. De aanvrager heeft het eigendom niet aangetoond door het overleggen van een uittreksel uit het kadaster.
25. Een aanvrager kan verder aantonen dat zij eigenaar is als de aanvrager bevoegd aanlegger of diens rechtsopvolger is, zoals bepaald in artikel 5:20, tweede lid, BW. Uit een notariële leveringsakte blijkt dat de aanvrager een deel van stelsel van verbindingen heeft verkregen van Elsta. Verder heeft aanvrager een KVK-uittreksel overlegd waaruit blijkt dat de aanvrager per 1 september 2017 is gefuseerd met Dow Netwerk. Dow Netwerk was houder van een ontheffing voor het GDS in Terneuzen. Het eigendom van het stelsel van verbindingen is ten tijde van het verlenen van de ontheffing getoetst. Nu Dow Netwerk is gefuseerd met Dow Benelux, zijn alle rechten, verplichtingen en goederen overgegaan naar Dow Benelux. Aanvrager heeft voldoende

onderbouwd dat zij eigenaar is van het stelsel van verbindingen dat ligt op het terrein van Dow Benelux in Terneuzen. De perceelnummers zijn opgenomen in bijlage 2. Daarbij weegt de ACM mee dat er geen redenen aanwezig zijn waarom de aanvrager geen eigenaar zou zijn.

26. Op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet mag aanvrager geen netbeheerder zijn en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden zijn. Aanvrager heeft aangetoond geen netbeheerder en ook niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden te zijn.

3.1.3 Geografische afbakening

27. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet dient het elektriciteitsnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 2 en bijlage 2 van dit besluit blijkt de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen. Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie. Het elektriciteitsnet is gelegen op het terrein van Dow Benelux in Terneuzen. Ter onderbouwing hiervan is een kadastrale kaart overgelegd en een overzicht van de perceelnummers. Aanvrager heeft genoegzaam aangetoond dat de locatie geografisch is afgebakend. De ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen als het terrein van Dow Benelux in Terneuzen, waarvan de perceelnummers zijn opgenomen in bijlage 2.

3.1.4 Afnemers

28. Artikel 15, eerste lid, onderdeel d, van de E-wet bepaalt dat er minder dan 500 afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet van het GDS. De aangeslotenen mogen bovendien geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit zijn. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er minder dan 500 afnemers en geen huishoudelijke afnemers zijn aangesloten op het elektriciteitsnet.

3.2 Ontheffingsgronden

29. De volgende stap is om na te gaan of voldaan is aan de voorwaarden voor een ontheffing zoals gesteld in artikel 15, eerste lid, onderdeel a van de E-wet. Hierin staan de onderstaande gronden voor het verlenen van een ontheffing:
- a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het net om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is; of
 - b. het net elektriciteit primair transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven.
30. Aanvrager doet, zo blijkt uit de verstrekte informatie, een beroep op het eerste grond. De ACM heeft daarom alleen deze grond beoordeeld.
31. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing op de eerste grond dient te worden aangetoond dat het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een net om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is. Blijkens de in hoofdstuk 2 van dit besluit

beschreven feiten en omstandigheden, dient het bedrijfs- of productieproces om een hoge beschikbaarheid van het net te garanderen. Het elektrische distributienetwerk voorziet de industriële petrochemische installaties van Dow Benelux, Trinseo Netherlands B.V. (voorheen Styron Netherlands B.V.), Olin Netherlands B.V. (voorheen Blue Cube B.V.), Air Liquide Technische Gassen B.V. en Maschem B.V. De energievoorziening en de productstromen van Dow, Trinseo, Olin, Air Liquide en Maschem zijn in hoge mate geïntegreerd. Trinseo was onderdeel van Dow Benelux tot 17 juni 2010 en Olin was onderdeel van Dow Benelux tot 5 oktober 2015. Dow Benelux levert behalve de grondstoffen ook alle gas, stoom, elektriciteit, water, lucht en stikstof aan Trinseo, Olin en Maschem.

32. Doordat netstoringen in de petrochemische installaties mogelijk in ernstige incidenten kunnen uitmonden, is de eis voor netbetrouwbaarheid hoger dan van het openbare net. Voor alle relevante fabrieken van Dow, Trinseo, Olin en Maschem zijn dubbele voedingen voorzien met automatische omschakel- en herstartsystemen om in het geval van enkelvoudige storingen de installaties ongestoord door te laten draaien. Voor meervoudige storingen in het net is bovendien een automatisch afschakel systeem beschikbaar om verder escalatie tot een totale uitval te voorkomen. Door volledige integratie met de WKK-installatie van Elsta (nu eigendom van Dow Benelux), is het mogelijk om bij een verlies van het publieke 150kV net van TenneT, de WKK en de petrochemische installaties in eiland-modus verder te opereren en zo afschakeling te voorkomen.
33. De ACM concludeert dat sprake is van een situatie als omschreven in artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de E-wet.

3.2.1 Veiligheid en betrouwbaarheid

34. De ACM kan op grond van artikel 15, tweede lid, van de E-wet voorschriften aan een ontheffing verlenen. Een belangrijke taak van een ontheffinghouder is het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van het elektriciteitstransport op het elektriciteitsnet. De ACM toets deze voorschriften voorafgaand aan het verlenen van een ontheffing. De ACM beoordeelt de veiligheid en kwaliteit van het elektriciteitsnet in deze paragraaf.
35. De veiligheid en betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet moet in voldoende mate zijn gewaarborgd conform artikel 15, eerste lid, onderdeel f, van de E-wet. De aanvrager garandeert op de volgende manier de veiligheid en betrouwbaarheid van het GDS. Zij beschikt over een "bedrijfsinstructie elektriciteit", het condition based electrical preventive and predictive maintenance programma, automatische omschakelsystemen en herstart systemen. Verder heeft Dox Benelux de DOW procedure en de root cause investigation, dit zijn procedures voor vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Hiermee voldoet de aanvrager aan de technische en veiligheidsmaatregelen opgenomen in artikel 15, eerste lid, onderdeel f, van de E-wet.

4 Dictum

36. Op grond van artikel 15, derde lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998 trekt de Autoriteit Consument en Markt de ontheffing van 12 november 2015 met kenmerk ACM/DE/2015/206455_OV dat aan Dow Netwerk B.V. was verleend in.
37. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a, van de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan Dow Benelux B.V. voor het gesloten distributiesysteem gelegen op het terrein van Dow Benelux B.V. in Terneuzen, waarvan de perceelnummers zijn opgenomen in bijlage 2.
38. De ontheffing wordt verleend onder de volgende voorschriften:
- 1) Definities
Tenzij in deze voorschriften anders gedefinieerd, zijn de definities bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 van toepassing. In deze ontheffing en de daarop rustende voorschriften wordt verstaan onder:
 - a. Derdentoeegang: Het recht van een afnemer op keuzevrijheid van leverancier.
 - b. Switchverzoek: Het verzoek van een afnemer om van leverancier te wisselen.
 - c. Beheerder van het particuliere net: Eigenaar van een gesloten distributiesysteem, waaraan krachtens artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998 ontheffing is verleend.
 - 2) Wijzigingen in de ontheffing
Naam- en adreswijzigingen, alle wijzigingen met betrekking tot het net zoals eigendomswisselingen of wijzigingen in het aantal afnemers en alle andere wijzigingen die van invloed kunnen zijn op deze ontheffing worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging onverwijld door de beheerder van het particuliere net schriftelijk aan de Autoriteit Consument en Markt gemeld.
 - 3) Voorwaarden en tarieven
 - a. De voorwaarden en tarieven waartegen de aansluiting en het transport van elektriciteit worden uitgevoerd door de beheerder van het particuliere net worden op gepaste wijze vooraf bekendgemaakt aan de afnemers op zijn elektriciteitsnet.
 - b. De beheerder van het particuliere net draagt er zorg voor dat de afnemers van zijn elektriciteitsnet te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over deze geldende tarieven en voorwaarden.
 - c. Tevens draagt de beheerder van het particuliere net er zorg voor dat al zijn afnemers een overzicht ontvangen waarop de tarieven overzichtelijk en begrijpelijk zijn gespecificeerd. Hierbij wordt in elk geval onderscheid gemaakt tussen de tarieven in verband met de aansluiting, het transport van elektriciteit en systeemdiensten en indien van toepassing de tarieven voor levering.

4) Veiligheid

De beheerder van het particuliere net dient onverminderd het bepaalde in artikel 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, van de Elektriciteitswet 1998 ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet te beschikken over:

- a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst;
- b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst;
- c. een calamiteitenplan met betrekking tot het net en degenen die toegang hebben tot het net hierover te instrueren;
- d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is;
- e. een bedrijfsmiddelenregister, dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en hulpmiddelen van het elektriciteitsnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante gegevens.

5) Derdentoegang

- a. De beheerder van een particulier net waarborgt een systeem van derdentoegang door middel van zogenaamde suballocatie, waarbij de door of namens de afnemer op het elektriciteitsnet gecontracteerde leverancier elektriciteit levert op de EAN-code van de Programma Verantwoordelijke van de particuliere netbeheerder. De beheerder van een particulier net rekent met de afnemer op de aansluiting van de afnemer af op basis van de door deze afnemer met de leverancier overeengekomen baseload levering en het werkelijke verbruik;
- b. De beheerder van een particulier net dient binnen maximaal drie maanden na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek van de eerste afnemer die om derdentoegang verzoekt, zijn systemen en processen zodanig in te richten dat de switch van leverancier binnen deze termijn is gerealiseerd. De beheerder van een particulier net dient daarbij in ieder geval te beschikken over een aansluitingenregister in lijn met Hoofdstuk 2, paragraaf 1, van de Informatiecode Elektriciteit en Gas, waarbij in plaats van een EAN-codes andere unieke codes worden toegekend aan de aansluitingen van de afnemers op het elektriciteitsnet;
- c. Volgende switchverzoeken dienen binnen een termijn van tien werkdagen te worden afgehandeld, indien de switchdatum die afnemer met de leverancier is overeengekomen daartoe noodzaakt;
- d. Indien het switchverzoek niet binnen een termijn van tien werkdagen kan worden uitgevoerd, omdat de afnemer de voor de switch benodigde gegevens niet volledig of niet tijdig heeft overgelegd, dan stelt de beheerder van een particulier net de leverancier en de afnemer hiervan schriftelijk en onder opgaaf van redenen in kennis.

6) Kosten leverancierswissel

In het geval dat een afnemer van het elektriciteitsnet waarvoor ontheffing is verleend van leverancier wisselt, brengt de beheerder van het particuliere net voor deze switch geen kosten in rekening, behoudens voor zover de Elektriciteitswet 1998 daarin voorziet.

7) Meetverantwoordelijkheid

De beheerder van het particulier net is niet verantwoordelijk voor het inrichten van de meetverantwoordelijkheid, indien dit vereist is voor het wisselen van leverancier door een afnemer van het net waarvoor ontheffing is verleend.

8) Duur ontheffing

Deze ontheffing vervalt na tien jaar vanaf het moment van bekendmaking van het besluit tot verlening van de ontheffing.

Den Haag,
Datum: 18-12-2019

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze:

w.g.

drs. F.E. Koel
Teammanager Directie Energie

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, het bestuur van de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

Bijlage 1 - Wettelijk kader

1. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
2. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar, van de E-wet luiden:
 - b. *aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder en tussen het net op zee en een windpark op zee;*
 - c. *afnemer: een ieder, met uitzondering van de netbeheerder van het net op zee, die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. *net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer; j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. *verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - aq. *gesloten distributiesysteem: een net waarvoor op grond van artikel 15 ontheffing is verleend;*
 - ar. *directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:
 - 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze gebruikers;.*
3. Artikel 15 van de E-wet luidt:
 1. *De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
 - a. *het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van het net om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of het net primair elektriciteit distribueert voor de eigenaar van dat net of de daarmee verwante ondernemingen,*
 - b. *de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek met een netbeheerder verbonden is,*

- c. *het net binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten ligt en dat net technisch, organisatorisch of functioneel verbonden is,*
 - d. *op het net minder dan 500 afnemers zijn aangesloten,*
 - e. *het net geen huishoudelijke eindafnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke eindafnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het net en*
 - f. *de veiligheid en betrouwbaarheid van het net voldoende is gewaarborgd.*
2. *De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.*
3. *De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:*
 - a. *niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. *in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;*
 - c. *bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.*
4. *Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
5. *De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem.*
6. *Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24a, 26a, 28, 29, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:*
 - a. *artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
 - b. *niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en*
 - c. *in artikel 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
7. *De Autoriteit Consument en Markt kan op aanvraag van degene die voornemens is een gesloten distributiesysteem aan te leggen en die beschikt over de daarvoor benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen, ontheffing verlenen van het gebod van artikel 10, negende lid. Het eerste tot en met zesde lid zijn van overeenkomstige toepassing.*
8. *De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.*
9. *Indien een verzoek als bedoeld in het achtste lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de Autoriteit Consument en Markt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de Autoriteit Consument en Markt informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het*

beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.

- 10. Een besluit als bedoeld in het achtste lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het negende lid door de Autoriteit Consument en Markt is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verleng*

Bijlage 2 – Geografische afbakening van de locatie waarop het GDS/elektriciteitsnet is gelegen

Perceelnummers:		
348	734	923
568	735	924
580	736	927
583	745	928
630	833	929
632	834	930
633	835	931
634	837	932
667	838	933
700	840	934
702	841	935
703	842	936
704	843	937
705	844	938
706	845	943
716	846	944
717	849	945
718	850	946
719	851	947
720	852	952
721	853	953
722	854	1026
723	855	1027
724	856	1028
725	858	1029
726	860	1030
727	861	1059
728	911	1060
729	918	1073
730	919	1084
731	920	1085
	732	921
	733	922

Bijlage 3 – Toelichting op ontheffingvoorschriften

1. Op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) kunnen aan een ontheffing voorschriften en beperkingen worden verbonden met betrekking tot het verlenen van een ontheffing voor de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) heeft hiertoe diverse voorschriften en één beperking opgesteld, die in beginsel aan alle ontheffingen worden verbonden. De voorschriften dienen onder meer derdentoegang, veiligheid en transportzekerheid, en het hanteren van non-discriminatoire tarieven te bewerkstelligen en te waarborgen. De voorschriften bevatten minimale noodzakelijke vereisten die recht doen aan de belangen van de afnemers op het particuliere net zonder dat daarbij onevenredige inspanningen en investeringen van de beheerder van het particuliere net worden verlangd voor het uitvoeren van deze voorschriften.
2. De ACM heeft definities en eisen die rechtstreeks uit de wet voortvloeien, zoals de aansluitplicht voor de beheerder van het particuliere net, niet herhaald in de voorschriften. De door de ACM opgestelde voorschriften vullen enkel de regelgeving aan, daar waar de wetgever dat eist.
3. Voor een goede uitvoering van deze voorschriften en om duidelijkheid te bieden aan de afnemers op een particulier net en de neteigenaar acht de ACM het van belang om daar waar nodig de voorschriften toe te lichten. Hieronder zullen een aantal voorschriften dan wel onderdelen van voorschriften nader worden toegelicht.

Voorschrift 2

4. Tot 20 juli 2012 was het ontheffingsstelsel ingericht vanuit de gedachte dat de beheerder van het particuliere net zelf in de gelegenheid moest worden gesteld om zijn net zo doelmatig mogelijk in te richten. De ontheffing ontsloeg de houder van verplichtingen in de E-wet, tenzij deze uitdrukkelijk van toepassing waren verklaard.
5. Vanaf 20 juli 2012 geldt een stelsel dat als ‘netbeheerder light’ kan worden omschreven. De beheerder van het particuliere net heeft derhalve dezelfde rechten en plichten als een netbeheerder op een openbaar net, tenzij de wetgeving hem daarvan uitzondert. Dit brengt met zich mee dat de administratieve eisen voor de beheerder van het particuliere net toenemen. Derhalve moet de ACM tijdig op de hoogte zijn van eventuele wijzigingen op een net ten einde te kunnen controleren dat een verleende ontheffing in overeenstemming blijft met de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de codes. Illustratief hierbij is het nieuwe wettelijke vereiste van de aansluitplicht voor de beheerder van het particuliere net. Alle afnemers op de afgebakende locatie van een particulier net die daarom verzoeken moeten in beginsel aangesloten worden. Tot 20 juli 2012 was het niet in alle gevallen noodzakelijk dat de Raad van Bestuur van de NMa, de rechtsvoorganger van de ACM, bekend was met alle afnemers op een particulier net. Vandaar dat het nieuwe voorschrift 2 op dit punt gewijzigd is. De belangrijkste wijziging is dat de ACM voortaan vier weken vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld moet worden van eventuele wijzigingen, teneinde zo goed mogelijk de eventuele wijzigingen te kunnen toetsen. Eventuele wijzigingen kunnen per brief aan de ACM worden doorgegeven.

6. Niet elke aangemelde wijziging op het net zal leiden tot aanpassing van de ontheffing, alleen wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de reden tot ontheffing verlening zullen tot wijziging leiden. Bekende voorbeelden die kunnen nopen tot aanpassing van de ontheffing is de uitbreiding van het net op een naastgelegen geografische locatie, verandering in het percentage verbruik door de eigenaar of verwante bedrijven zoals vereist op grond van het b-criterium van het eerste lid van artikel 15 van de E-wet, of wijziging in het aantal aangeslotenen.

Voorschrift 3

7. Voorschrift 3 schrijft voor dat de voorwaarden en tarieven die de beheerder van het particuliere net hanteert op gepaste wijze bekend worden gemaakt door de beheerder aan zijn afnemers. Zowel de ontheffing met de daaraan verbonden voorschriften als de gehanteerde voorwaarden en tarieven zijn immers van invloed op de rechtspositie van de afnemers. De ACM laat het aan de beheerder van het particuliere net over hoe de bekendmaking plaatsvindt, zolang deze maar vooraf voldoende kenbaar zijn voor de betreffende afnemers. Gedacht kan worden aan bekendmaking door middel van schriftelijke overeenkomst of via publicatie op internet.

Voorschrift 4

8. De beheerder van het particuliere net wordt in dit voorschrift een aantal algemene verplichtingen opgelegd om zijn elektriciteitsnet in werking te hebben en te onderhouden, de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over het net op de meest doelmatige wijze te waarborgen, de veiligheid te bevorderen bij het gebruik van toestellen en installaties die elektriciteit verbruiken. Het is in beginsel aan de beheerder van het particuliere net om invulling te geven aan deze verplichtingen op de wijze die hij het meest passend acht bij de eigenschappen van het net, het beheer daarvan en zijn bedrijfsvoering, daarbij rekening houdend met de bedrijfsprocessen van de afnemers.
9. Dit voorschrift is uitgebreid met een aantal vereisten als een onderhoudsplan, storingsplan en calamiteitenplan met daaraan gekoppelde vereisten. De particuliere netten zijn als groep te divers om daarvoor algemeen verbindende voorschriften omtrent veiligheid vast te stellen. Het gaat namelijk om een grote verscheidenheid aan ondernemingen, commerciële en niet-commerciële dienstverleners, zoals petrochemische industrie, windparken, spoorwegstations en zorginstellingen. In plaats daarvan schrijft de ACM een aantal minimum eisen voor waarmee de beheerder van het particuliere net kan waarborgen dat zijn net voldoet aan de algemene vereisten voor veiligheid. De ACM gaat daarbij uit van het principe dat de veiligheid op het net het beste kan worden gewaarborgd door de betrouwbaarheid van het net te vergroten. Dit voorkomt dat eventueel potentieel gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
10. De ACM eist daarom dat de beheerder van het particuliere net voortaan een onderhoudsplan heeft waarin niet alleen is aangegeven hoe vaak en waarop er onderhoud wordt gepleegd, maar ook wat het inspectiebeleid is.
11. Om dezelfde reden dient er ook een storingsplan te zijn dat aangeeft wie wanneer optreedt, zodat er geen misverstand kan zijn wie het storingswerkzaamheden uit zal voeren in geval van calamiteiten.

12. De verplichting tot het opstellen van een calamiteitenplan is door de ACM ingevoerd omdat gebleken is dat ondernemingen en instellingen doorgaans wel beschikken over een calamiteitenplan, maar dat dit niet altijd is toegesneden op situaties die vallen onder de E-wet.
13. Tevens dient een investeringsplan aanwezig te zijn met een vervangingsplan. De ACM zal niet zelf de criteria in deze plannen toetsen, maar wel dat men erover beschikt en er naar handelt.
14. Tot slot is verplicht gesteld dat men beschikt over een bedrijfsmiddelenregister, zodat beter inzichtelijk is wat de staat is van het netwerk en bepaald kan worden wanneer bijvoorbeeld onderhoud of vervanging vereist is.

Voorschrift 5

15. Voorschrift 5 geeft nadere invulling aan het wettelijke vereiste van derdentoegang. Er zijn twee manieren waarop derdentoegang op een GDS kan worden gerealiseerd, namelijk aan de hand van elektronisch berichtenverkeer via het zogenaamde Centraal Postbus Systeem en door middel van zogenaamde suballocatie¹. In het verleden werd aan een besluit tot ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder enkel het voorschrift verbonden dat de houder van een ontheffing derdentoegang moest regelen. Het werd vervolgens aan de ontheffinghouder overgelaten om te kiezen tussen het gebruik van het elektronisch berichtenverkeer of suballocatie. In de praktijk was hiermee voor afnemers vaak niet duidelijk hoe derdentoegang op het particuliere net werd geregeld.
16. De ACM heeft daarom besloten om voortaan een voorschrift op te nemen in het besluit op de ontheffingaanvraag waarin wordt aangegeven op welke wijze derdentoegang wordt gewaarborgd en welke verplichtingen de particuliere netbeheerder daarbij in acht moet worden genomen. Aangezien suballocatie slechts voor een minderheid van de particuliere netten een oplossing biedt, heeft de ACM er voor gekozen om in haar voorschriften standaard uit te gaan van derdentoegang zoals dat in artikel 5.8 van de Netcode Elektriciteit is vastgelegd (het eerste alternatief). Dit is de methode die ook door de openbare netbeheerders wordt gehanteerd. Indien de beheerder van het particuliere net door middel van suballocatie derdentoegang wil verlenen, dan zal hij dit bij de aanvraag moeten aangeven. De ACM zal dan aan een te verlenen ontheffing het specifiek op suballocatie toegesneden voorschrift verbinden. Daarbij is voor zover mogelijk aangesloten bij de gebruikelijke methode van derdentoegang op basis van berichtenverkeer om te voorkomen dat afnemers bij suballocatie in een nadeligere positie zouden komen te verkeren.
17. Hierna zal de ACM nader ingaan op het verwezenlijken van derdentoegang volgens de codes.
18. Artikel 2.7.5 van de Netcode Elektriciteit bevat voor particuliere netten die willen deelnemen aan het elektronisch berichtenverkeer om zo switchprocessen, allocatie en reconciliatie af te wikkelen een aantal eisen, waarbij wordt doorverwezen naar de toepasselijke hoofdstukken uit de Systeemcode Elektriciteit en de Informatiecode Elektriciteit en Gas. Op grond van dit stelsel van bepalingen moet de beheerder van het particuliere net voldoen aan bepaalde vereisten die

¹ Bij suballocatie wordt elektriciteit aangeleverd bij de beheerder van het particuliere net, waarna deze dit zelf door transporteert naar zijn afnemer(s).

door de beheerder van het elektronisch berichtenverkeer worden gesteld. Vervolgens kan de beheerder van het particuliere net ten behoeve van de afnemer op zijn net elektronische berichten versturen teneinde eenmalige processen zoals de wisseling van leverancier af te ronden en Wholesale processen, zoals het versturen van meetdata. Omdat het particuliere net zich begeeft op het openbare net met deze leverancierswissel dient de beheerder van het particuliere net zich te houden aan de regelgeving die geldt op het openbare net. Dit kan bijvoorbeeld de verplichting inhouden om energieprogramma's in te dienen bij de beheerder van het landelijk transportnet.

19. Voorschrift 5, onderdeel b, schrijft voor dat indien voor de eerste keer op particulier net een afnemer van leverancier wil wisselen, het zogeheten switchen, een termijn van maximaal drie maanden geldt. Enerzijds heeft de afnemer op een particulier net dat daarom verzoekt recht op een realisatie van derdentoegang binnen een bepaalde termijn. Anderzijds moet vaak nog de nodige aanpassingen aan het net worden verricht en systemen worden geïnstalleerd om aan een eerste switchverzoek invulling te kunnen geven. Vandaar dat in voorschrift 5, onderdeel c, is bepaald dat dit binnen drie maanden na ontvangst van het eerste schriftelijke switchverzoek moet gebeuren. Over het algemeen kunnen de aanpassingen of de installatie van systemen en de uiteindelijke switch worden uitgevoerd binnen een kortere termijn dan drie maanden. De beheerder van het particuliere net mag een langere termijn dan drie maanden voor het afhandelen van het eerste switchverzoek hanteren, mits hij hierover met de afnemer schriftelijk overeenstemming heeft bereikt.
20. Indien eenmaal de eerste switch is gerealiseerd, mag ervan worden uitgegaan dat in ieder geval de nodige basisvoorzieningen zijn aangebracht, zodat opvolgende switchverzoeken van dezelfde afnemer veel sneller kunnen worden afgehandeld dan het eerste switchverzoek. Indien de beheerder van het particuliere net de systemen heeft ingevoerd ten behoeve van een reguliere afhandeling van switchverzoeken, kunnen volgende verzoeken daarom worden afgehandeld overeenkomstig de voor openbare netbeheerders geldende termijnen en procedures, zoals omschreven in de Informatiecode Elektriciteit en Gas.

Voorschrift 6

21. Om het recht op derdentoegang te waarborgen, is het noodzakelijk dat er geen financiële belemmeringen worden opgeworpen door de beheerder van het particuliere net. Ook op het openbare net geldt immers dat het uitvoeren van een switch gratis is. Vandaar dat op grond van voorschrift 6 geen kosten voor het uitvoeren van de switch in rekening mogen worden gebracht op een particulier net.

Voorschrift 7

22. Indien een afnemer op een particulier net switch en deelneemt aan het verkeer op het openbare net, dient deze te voldoen aan de regels die gelden op dat openbare net. Voor grootzakelijke afnemers geldt de verplichting om zelf de meetverantwoordelijkheid in te richten. Dit kan betekenen dat deze afnemer een comptabele meetinstallatie moet aanschaffen en installeren. Deze kosten komen voor rekening van de afnemer die het switchverzoek heeft ingediend. Dit geldt ook voor alle andere kosten die ingeval van openbaar netbeheer normaliter voor rekening van de afnemers komen. Voorschrift 7 beoogt geen van het reguliere netbeheer afwijkende

situatie in het leven te roepen en knoopt aan bij het in de Informatiecode Elektriciteit en Gas voorgeschreven principe dat het berichtenverkeer dat geldt voor grootzakelijke afnemers van toepassing is op particuliere netten. Dit geldt ook indien er een enkele huishoudelijke afnemer aangesloten is op een particulier net. Dit laatste is namelijk op grond van de wet toegestaan indien de huishoudelijke afnemer in dienstbetrekking is bij de beheerder van het particuliere net.

Voorschrift 8

23. De ACM schrijft voor dat een ontheffing na 10 jaar vervalt. Hiermee knoopt de ACM aan bij andere ontheffingsstelsels, alsmede het gegeven dat een aanwijzing van een netbeheerder voor het openbare net evenzeer slechts 10 jaar geldig is. Dit betekent niet dat na 10 jaar de ontheffing niet meer aan de oorspronkelijke aanvrager verleend kan worden. Indien er behoefte is aan verlenging dient voordat de termijn van 10 jaar afloopt tijdig een nieuwe aanvraag te worden ingediend.
24. Indien niet tijdig verlenging wordt aangevraagd herleeft de plicht om een openbare netbeheerder aan te wijzen en kan de Minister van Economische Zaken na vier weken zelf een netbeheerder aanwijzen voor het betreffende net.