



Ontwerpbesluit

Kenmerk ACM/UIT/529727
Zaaknummer ACM/19/036613

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van **artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998**, betreffende de ontheffingsaanvraag TenneT codebepalingen enkelvoudige storingsreserve



Samenvatting

1. TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) kampt met een gebrek aan beschikbare transportcapaciteit in een gedeelte van haar net in Noord-Nederland. Dit komt door de sterke groei in initiatieven voor duurzame opwek. TenneT moet tegelijkertijd een gedeelte van het stroomnet in Noord-Nederland reserveren voor het opvangen van storingen. Dit is de zogenaamde storingsreserve.
2. TenneT vraagt aan de Autoriteit Consument & Markt (hierna: ACM) of zij via een ontheffing van de Netcode elektriciteit de storingsreserve mag opgeven en dat gedeelte van het net mag gebruiken voor het transport van deze duurzame stroom. De ACM geeft TenneT de ontheffing van de verplichting van de storingsreserve, in het belang van de energietransitie. Deze ontheffing valt binnen de grenzen van de Elektriciteitswet.
3. TenneT vraagt ook een ontheffing zodat zij voor deze gebieden geen congestiemanagement hoeft toe te passen. Congestiemanagement houdt in dit geval in dat TenneT afspraken maakt met afnemers die worden afgeschakeld bij een storing. De afspraken betreffen vergoedingen die TenneT moet betalen aan de afgeschakelde afnemers voor de tijdelijke afschakeling. De ACM kan hier geen ontheffing voor geven. De afspraken die TenneT moet maken, volgen uit de Elektriciteitswet en beschermen de afnemers onder andere tegen discriminerend handelen van TenneT en geven een vergoeding voor de tijdelijke afschakeling. Het geven van deze ontheffing zou buiten de grenzen van de Elektriciteitswet vallen.
4. Met dit besluit komt naar verwachting ongeveer 500 MW extra transportcapaciteit beschikbaar in Noord-Nederland voor duurzame opwek in het belang van de energietransitie.

1 Inleiding

5. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: de E-wet) en de Beleidsregel procedure voor ontheffingen ex artikel 37a Elektriciteitswet.
6. De ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) van 14 oktober 2019 voor een ontheffing van de tariefstructuren en voorwaarden op grond van artikel 37a van E-wet.
7. TenneT verzoekt om een ontheffing van artikel 9.12, tweede lid, van de Netcode elektriciteit (hierna: Netcode). Tevens verzoekt TenneT om een ontheffing van artikel 9.13, eerste lid, onder a, van de Netcode. TenneT verzoekt deze ontheffing tot het moment waarop een wijziging van de Netcode de noodzaak voor een ontheffing wegneemt.
8. In dit besluit gaat de ACM in op de procedure (hoofdstuk 2), het wettelijk kader (hoofdstuk 3), de relevante feiten en omstandigheden (hoofdstuk 4), de beoordeling (hoofdstuk 5). Met het dictum (hoofdstuk 6) wordt afgesloten.

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

9. Op 14 oktober 2019 heeft TenneT op grond van artikel 37a van de E-wet een ontheffingsaanvraag ingediend. Bij deze aanvraag heeft TenneT de zienswijze van Enexis Netbeheer B.V. (hierna: Enexis) gevoegd.
10. De ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de totstandkoming van dit besluit. Als onderdeel van deze procedure heeft de ACM hiervan mededeling gedaan in de Staatscourant en het ontwerpbesluit ter inzage gelegd op de website van de ACM. Daarnaast heeft de ACM het ontwerpbesluit aan TenneT toegezonden.
11. Er zijn **X** zienswijzen binnengekomen.

3 Wettelijk kader

12. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
13. Artikel 31 van de E-wet luidt, voor zover van belang:

1 *Met inachtneming van de in artikel 26b bedoelde regels en de in artikel 6 van verordening 714/2009 bedoelde netcodes zenden de gezamenlijke netbeheerders aan de Autoriteit*

Consument en Markt een voorstel voor de door hen jegens afnemers te hanteren voorwaarden met betrekking tot:

- a. de wijze waarop netbeheerders en afnemers alsmede netbeheerders zich jegens elkaar gedragen ten aanzien van het in werking hebben van de netten, het voorzien van een aansluiting op het net en het uitvoeren van transport van elektriciteit over het net,
- f. de kwaliteitscriteria waaraan netbeheerders moeten voldoen met betrekking tot hun dienstverlening, welke in ieder geval betrekking hebben op te hanteren technische specificaties, het verhelpen van storingen in het transport van elektriciteit, de betalingsvoorwaarden, de klantenservice en het voorzien in compensatie bij ernstige storingen,
- g. de wijze waarop de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet uitvoering geeft aan zijn taak de leveringszekerheid te waarborgen en de wijze waarop productiereservecapaciteit wordt aangehouden en ingezet,

(...)

12 In de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a, f en g, wordt vastgelegd dat netten met een spanningsniveau van 110 kV of hoger met uitzondering van het net op zee zodanig zijn ontworpen en in werking zijn dat het transport van elektriciteit, ook indien zich een enkelvoudige storing voordoet, verzekerd is. Het transport van elektriciteit moet ook verzekerd zijn, als zich een enkelvoudige storing voordoet ten tijde van onderhoud.

14. Artikel 36 van de E-wet luidt, voor zover relevant voor de behandeling van de onderhavige aanvraag:

1 De Autoriteit Consument en Markt stelt de tariefstructuren en voorwaarden vast met inachtneming van:

(...)

- b. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieu hygiënisch verantwoord functioneren van de elektriciteitsvoorziening,
- c. het belang van de bevordering van de ontwikkeling van het handelsverkeer op de elektriciteitsmarkt,
- d. het belang van de bevordering van het doelmatig handelen van afnemers
- e. het belang van een goede kwaliteit van de dienstverlening van netbeheerders,
- f. het belang van een objectieve, transparante en niet discriminatoire handhaving van de energiebalans op een wijze die de kosten weerspiegelt,
- g. de in artikel 26b bedoelde regels,
- h. verordening 714/2009 en de richtlijn en (...)

15. Artikel 37a van de E-wet luidt:

1 De Autoriteit Consument en Markt kan op aanvraag bij beschikking een ontheffing verlenen van de tariefstructuren en de voorwaarden. Bij haar beslissing neemt de Autoriteit Consument en Markt de belangen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen b tot en met f en de regels, bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen g en h, in acht.

- 2 *De Autoriteit Consument en Markt stelt beleidsregels op met betrekking tot de procedure voor aanvraag van een ontheffing. De beleidsregels worden bekendgemaakt in de Staatscourant.*
- 3 *De Autoriteit Consument en Markt kan voorschriften en beperkingen verbinden aan de ontheffing. De Autoriteit Consument en Markt kan de voorschriften en de opgelegde beperkingen wijzigen.*
- 4 *De Autoriteit Consument en Markt trekt de ontheffing in op daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de houder van de ontheffing.*
- 5 *De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken, indien:*
 - a. *de houder van de ontheffing de aan de ontheffing verbonden voorschriften of opgelegde beperkingen niet nakomt;*
 - b. *de houder van de ontheffing bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid;*
 - c. *de Autoriteit Consument en Markt, gelet op de belangen bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen b tot en met f en de regels, bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdelen g en h, van oordeel is dat intrekking van de ontheffing noodzakelijk is.*
- 6 *Van een op grond van dit artikel genomen beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.*

16. De relevante bepalingen van de Netcode luiden:

§ 9.3. Voorwaarden met betrekking tot de netontwerp- en bedrijfsvoeringscriteria

Artikel 9.12

(...)

- 2 *Het netontwerp van hoogspanningsnetten met een spanningsniveau van 110 kV en 150 kV, inclusief de hiermee verbonden transformatoren naar netten met een spanningsniveau lager dan 110 kV, wordt getoetst aan de hand van de volgende criteria:*
 - a. *Bij een volledig in bedrijf zijnde net worden de door de aangeslotenen gewenste invoedingen dan wel afnamen gerealiseerd onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. Bij een enkelvoudige storing is een onderbreking van maximaal 10 minuten met een maximale belasting van 100 MW toegestaan;*
 - b. *Bij het voor onderhoud niet beschikbaar zijn van een willekeurig circuit, dan wel een willekeurige transformator dan wel een willekeurige elektriciteitsproductie-eenheid kunnen de door de aangeslotenen gewenste invoedingen dan wel afnamen worden gerealiseerd onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve. Hierbij hoeft alleen rekening te worden gehouden met de als gevolg van de invoedingen dan wel afnamen optredende belastingen tijdens de onderhoudsperiode. Afwijking hiervan is toelaatbaar indien de onderbrekingsduur beperkt blijft tot 6 uur en 100 MW.*

Artikel 9.13

- 1 *De netbeheerder hanteert voor de bedrijfsvoering van netten van 110 kV en 150 kV de volgende criteria:*

- a. *Bij een in bedrijf zijnd net worden de door de aangeslotenen gewenste invoedingen dan wel afnamen gerealiseerd onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve.*
(...)

4 Relevante feiten en omstandigheden

17. De ACM stelt, mede op basis van de aanvraag van TenneT, de volgende feiten en omstandigheden vast.
18. TenneT kampt met een gebrek aan beschikbare transportcapaciteit in diverse delen van het landelijke hoogspanningsnet, met name als gevolg van een groei in initiatieven voor duurzame opwek.
19. TenneT verzoekt om een ontheffing van de genoemde bepalingen uit de Netcode voor acht bestaande stations en één nog te bouwen station in het 110 kV-net. Deze acht stations zijn de stations Stadskanaal, Musselkanaal Zandberg, Emmen Weerdinge, Bargerveer, Klazienaveen Zwet, Veenoord en Coevorden. Het nog te bouwen station is het station Stadskanaal/Vledderveen (hierna gezamenlijk: net Noord-Oost Nederland]. Al deze stations bevinden zich in de provincies Groningen en Drenthe.
20. Enexis is de regionale netbeheerder in het gebied waar de stations zich bevinden waarvoor TenneT om een ontheffing verzoekt. Enexis is als regionale netbeheerder tevens afnemer van TenneT.
21. Enexis heeft voor de genoemde stations aanvragen voor aansluitingen van productie-installaties ter grootte van meer dan 2400 MW.¹ Hiervoor heeft zij transportcapaciteit bij TenneT nodig.
22. TenneT heeft voor het betreffende gebied de uitbreiding van het hoogspanningsnet met twee 380 kV-stations, drie 110 kV-stations en een verzwaring van bestaande 110 kV-verbindingen in voorbereiding. Deze uitbreiding zal in 2025 gereed zijn. Met deze uitbreiding kan in beginsel 1900 MW in productiecapaciteit in lijn met de huidige wet- en regelgeving worden gefaciliteerd.

¹ Volgens de aanvraag. Hoeveelheid aanvragen voor aansluitingen van productie-installaties is gemeten in augustus 2019.

5 Beoordeling

23. Artikel 37a van de E-wet geeft de ACM de bevoegdheid om een ontheffing van de codes te verlenen.
24. Bij een besluit over de ontheffing van de codes moet de ACM op grond van artikel 37a van de E-wet de belangen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onder b tot en met f, van de E-wet en de regels als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder g en h, van de E-wet in acht nemen.
25. Hieronder beoordeelt de ACM de aanvraag van TenneT.

5.1 Enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp (artikel 9.12 Netcode)

26. Artikel 31, twaalfde lid, van de E-wet schrijft voor dat in de codes wordt opgenomen dat netten met een spanningsniveau van 110 kV en hoger zijn ontworpen en in bedrijf zijn met een enkelvoudige storingsreserve.
27. De ACM constateert dat TenneT gelijk beschikt over 500 MVA extra transportcapaciteit in het betreffende net, indien de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp wordt losgelaten. Echter, dat is - zonder ontheffing van artikel 9.12 van de Netcode - niet toegestaan. TenneT verzoekt nu onder meer ontheffing van artikel 9.12 van de Netcode.
28. Artikel 9.12 van de Netcode is een nadere uitwerking van artikel 31, twaalfde en dertiende lid, van de E-wet. Deze artikelen bevatten in algemene bewoordingen de veiligheidseisen waaraan het netontwerp van een net met een spanningsniveau van 110 kV tot 220 kV dient te voldoen. Het twaalfde lid van artikel 31 van de E-wet bepaalt dat netten met een spanningsniveau van 110 kV of hoger zodanig zijn ontworpen en in werking zijn dat het transport van elektriciteit, ook indien zich een enkelvoudige storting voordoet, verzekerd is. Uit de Memorie van Toelichting behorende bij dit artikellid blijkt dat de netbeheerder verplicht is leveringszekerheid te bieden ook in het geval van een enkelvoudige storting.² Dit kan worden gerealiseerd door een samenstel van netontwerp, operationele voorbereiding en actuele bedrijfsvoering van de netbeheerder.
29. Uit de aanvraag van TenneT is de ACM gebleken dat TenneT niet aan de vereisten voor het handhaven van de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp kan voldoen, wanneer alle verzoeken om transportcapaciteit worden toegewezen.
30. De ACM concludeert op basis van het bovenstaande dat geen ontheffing kan worden verleend voor het handhaven van de enkelvoudige storingsreserve in zowel het ontwerp als de bedrijfsvoering.

² Kamerstuk 31 904, nr. 3,

31. De ACM kan daarom enkel met een ontheffing van artikel 9.12 Netcode elektriciteit instemmen als aanvrager in de bedrijfsvoering maatregelen neemt.

5.2 Enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering (artikel 9.13 Netcode)

32. Handhaving van de enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering is verplicht ingevolge artikel 9.13, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Netcode. De ACM constateert dat TenneT ook een verzoek om ontheffing doet van deze bepaling.
33. Zoals hierboven onder randnummer 26 is vastgesteld, kan de ACM niet tegelijkertijd voor artikel 9.12 en voor artikel 9.13 van de Netcode een ontheffing verlenen. Aangezien TenneT naar het oordeel van de ACM heeft aangetoond de enkelvoudige storingsreserve voor het netontwerp niet te kunnen handhaven wanneer zij de gevraagde aansluitingen realiseert, dient zij wel de enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering te handhaven.
34. Naast de technische maatregelen in het netontwerp kan de netbeheerder tevens maatregelen in de bedrijfsvoering treffen, bijvoorbeeld door het afregelen van afnemers om zo het transport terug te brengen zodat aan deze strikte betrouwbaarheidseis wordt voldaan. Dit is congestiemanagement. TenneT heeft in haar aanvraag niet aangegeven congestiemanagement toe te zullen passen.
35. Het niet toepassen van congestiemanagement leidt tot discriminatie tussen enerzijds afnemers die al zijn aangesloten op één van de te ontheffen stations en anderzijds afnemers die nog moeten worden aangesloten op één van de te ontheffen stations. De afnemers die nog moeten worden aangesloten op één van de te ontheffen stations zullen in de door TenneT voorgestelde werkwijze zonder congestiemanagement in geval van afschakeling (wat door het niet toepassen van de enkelvoudige storingsreserve naar verwachting vaker zal gebeuren) niet betaald worden voor de uitval.
36. Het verlenen van de ontheffing voor ook de enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering zou leiden tot op grond van de E-wet verboden discriminatie tussen afnemers (artikel 24, derde lid, van de E-wet). De ACM concludeert dat zij een dergelijke ontheffing niet kan verlenen. De ACM kan immers alleen een ontheffing verlenen van de codes, niet van de E-wet. De ACM concludeert dat als gevolg hiervan de door TenneT gewenste ontheffing niet voor beide Netcodebepalingen kan worden verleend.
37. De aanvraag van TenneT is daarom ook anders dan in de eerdere situaties waarin aan Liander en aan TenneT wel een ontheffing is verleend op het gebied van de enkelvoudige storingsreserve.³ In deze eerdere besluiten is enkel een ontheffing verleend voor het handhaven van de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp. De enkelvoudige storingsreserve in de bedrijfsvoering werd in

³ Bij besluiten van 2 november 2017, met kenmerk ACM/DE/2017/XX (Liander Haarlemmermeer) en 6 juni 2019, met kenmerk ACM/UIT/510172 (TenneT Middenmeer).

beide gevallen door middel van congestiemanagement gehandhaafd en als gevolg daarvan werd dan ook enkel een ontheffing voor de bepalingen betreffende de enkelvoudige storingsreserve in het ontwerp verleend.⁴

38. TenneT dient dus vooraf van alle afnemers die kunnen bijdragen aan congestiemanagement biedingen te krijgen. Dit betreft nadrukkelijk niet alleen de nieuwe afnemers; TenneT kan ook biedingen van bestaande afnemers krijgen om de enkelvoudige storingsreserve te handhaven. Naar verwachting zullen deze biedingen afspraken zijn over een financiële vergoeding die TenneT aan afnemers betaalt op het moment van uitval.

5.3 Benodigde extra ontheffingen

39. Zoals aangegeven dient TenneT met maatregelen in de bedrijfsvoering het gebrek aan enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp te compenseren. Dit dient te gebeuren door middel van congestiemanagement zoals bedoeld in artikel 9.11 van de Netcode. Dit artikel gaat uit van een dagelijkse analyse van de congestie in het net naar aanleiding van de dagelijkse marktuitkomst. Op deze manier kunnen netbeheerders inspelen op de actuele situatie.
40. De congestie in deze ontheffing is echter voorspelbaar bij iedere nieuwe aansluiting. Er is geen dagelijkse variatie. Een dagelijkse contractering van congestiemanagement is voor TenneT en afnemers dan onnodig veel werk. Een éénmalige bieding, of een bieding met een lage frequentie, is vaak voldoende. Dit verlaagt de administratieve lasten zowel bij de aanvrager als bij bieders.
41. Net zoals in de eerdere besluiten⁵ ontheft de ACM aanvrager daarom van de artikelen in paragraaf 9.11 van de Netcode voor zover een verplichting is opgenomen tot het dagelijks uitvoeren van de procedure. Specifiek betreft dit artikel 9.11, eerste lid, van de Netcode, de tijdstippen en periodes genoemd in artikel 9.11, tweede lid, van de Netcode, de eerste zin van artikel 9.11, vijfde lid, van de Netcode en de laatste zin van artikel 9.11, zesde lid, van de Netcode. Aanvrager zal daardoor worden toegestaan eenmalige (of met een andere frequentie indien TenneT dat wenselijk acht) afspraken met Enexis (en de afnemers van Enexis) te maken.

5.4 Ontheffingsvoorwaarden

42. De ACM verleent enkel een ontheffing wanneer (1) onverkorte toepassing van tariefstructuren en voorwaarden zoals in de codes vastgelegd in individuele gevallen of onder specifieke omstandigheden een ongewenste uitwerking heeft, (2a) aanpassing van de codes niet opportuun is gelet op het individuele karakter van het probleem of de tijdelijkheid daarvan, en (2b) een tijdelijke voorziening noodzakelijk en urgent is ter overbrugging van de periode die nodig is om,

⁴ Zie voetnoot 3.

⁵ Zie voetnoot 3.

bijvoorbeeld door een codewijziging, een structurele oplossing van het probleem te bewerkstelligen.⁶ Dit zijn cumulatieve voorwaarden.

43. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft tot 22 januari 2020 het “Besluit vrijstellingen en ontheffingen hoogspanningsnet” geconsulteerd.⁷ Naar verwachting zal er uiterlijk eind 2020 duidelijkheid zijn over de toekomstige wetgeving op het gebied van de enkelvoudige storingsreserve. Het lijkt waarschijnlijk dat daarin meer mogelijkheden worden gecreëerd voor aansluiting van duurzame productie-installaties ten koste van de enkelvoudige storingsreserve. Als gevolg hiervan en gelet op het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de elektriciteitsvoorziening, als bedoeld in artikel 36, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet, besluit de ACM om in dit geval aan TenneT gedeeltelijk een ontheffing te verlenen tot 1 januari 2021 of zoveel eerder als bedoelde algemene maatregel van bestuur in werking treedt.

5.5 Beoordeling zienswijze

44. XXX

5.6 Conclusie

45. Gelet op het bovenstaande honoreert de ACM het verzoek van aanvrager gedeeltelijk en verleent de ACM ambtshalve ontheffing van een aantal aanvullende bepalingen van de Netcode.

⁶ Besluit van 20 september 2011, met kenmerk 103850/4 (*Ontheffing afschakelvolgorde Hilvarenbeek*).

⁷ Gebaseerd op Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie).

6 Dictum

46. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing te verlenen van artikel 9.12 van de Netcode elektriciteit aan TenneT TSO B.V. ten aanzien van de enkelvoudige storingsreserve in het netontwerp voor het net Noord-Oost Nederland.
47. De Autoriteit Consument en Markt besluit op grond van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 aan TenneT TSO B.V. een ontheffing te verlenen van artikel 9.11, eerste lid, van de Netcode elektriciteit, de tijdstippen en periodes genoemd in artikel 9.11, tweede lid, van de Netcode elektriciteit, de eerste zin van artikel 9.11, vijfde lid, van de Netcode elektriciteit en de laatste zin van artikel 9.11, zesde lid, van de Netcode elektriciteit voor het net Noord-Oost Nederland.
48. De Autoriteit Consument en Markt wijst op grond van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 een ontheffing van artikel 9.13, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Netcode elektriciteit af.
49. De Autoriteit Consument en Markt verbindt als voorschrift aan de ontheffing dat TenneT TSO B.V. voor het net Noord-Oost Nederland biedingen heeft zoals bedoeld in artikel 9.11, derde en vierde lid, van de Netcode elektriciteit.
50. Deze ontheffing gaat in op de dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant en eindigt op de datum dat de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in randnummer 43 van dit besluit in werking treedt, en uiterlijk op 1 januari 2021.
51. De Autoriteit Consument en Markt doet mededeling van dit besluit in de Staatscourant en plaatst het besluit op haar website (www.acm.nl).

's-Gravenhage,
Datum:

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze:

drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA
bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.