



Besluit

Voorwaardelijke goedkeuring KCD 2016 TenneT

Ons kenmerk : ACM/UIT/495431
Zaaknummer : ACM/16/023302
Datum : 7 juni 2018

Geachte heer,

In ons gesprek d.d. 24 augustus 2017 heb ik toegelicht dat de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) het Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2016 (hierna: KCD) van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) slechts kan goedkeuren als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn nader uitgewerkt in een brief met kenmerk ACM/DE/2017/205000 die ik toen heb overhandigd.

Op basis van het KCD onderzoek in combinatie met andere onderzoeken heeft de ACM aanwijzingen dat TenneT in de praktijk niet altijd over adequate procedures beschikt en, in het geval dat er wel procedures aanwezig zijn, deze niet altijd adequaat en tijdig opvolgt. De ACM acht van de kant van TenneT een aantal acties nodig om alsnog in deze procedures c.q. in adequate en tijdige opvolging ervan te voorzien. Deze acties betreffen: het waarborgen van de evaluatie van het onderhoud, het verbeteren van de onderhoudscriteria en het verbeteren van het SCADA systeem. Inmiddels heeft de ACM op 9 februari 2018 een plan van aanpak van TenneT ontvangen waarin TenneT de bovengenoemde acties nader uitwerkt. TenneT zal elk kwartaal rapporteren aan de ACM over de voortgang van deze acties.

De ACM oordeelt dat het plan van aanpak thans de genoemde problemen in voldoende mate adresseert. Echter, in het plan van aanpak van TenneT wordt er geen onderscheid gemaakt in de aanpak van onderhoud van EHS en HS netten. De HS netten zijn circa 10 jaar geleden overgenomen van de RNB's. Vanuit verschillende onderzoeken is gebleken dat onderhoudsconcepten van RNB's worden gecontinueerd zonder dat er een evaluatie van onderhoud door TenneT wordt uitgevoerd¹. De ACM blijft vanuit dat perspectief dus zorgen houden over het onderhoud en de kwaliteit van de HS netten en zal hier tijdens de beoordeling van het KCD 2017 extra aandacht aan geven.

Gelet op bovenstaande geeft de ACM goedkeuring aan het KCD op voorwaarde dat TenneT de in het plan van aanpak genoemde acties uitvoert en de deadlines haalt. Daarnaast moet TenneT binnen een jaar het onderhoud van de HS netten hebben geëvalueerd. De goedkeuring van het KCD laat overigens onverlet dat de ACM te allen tijde (juridische) middelen in kan zetten indien en voor zover zij tekortkomingen constateert in het onderhoud en de kwaliteit van het hoogspanningsnet.

Hoogachtend,

¹ Ex artikel 20 van de regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas dient dit elke zes jaar uitgevoerd te worden.

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

drs. D.I. Bos
Directeur Energie