

Raad van Bestuur van de NMa
t.a.v. de heer R.J. Spencer
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG

Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem
Postbus 1156
6801 BD Arnhem
Telefoon 026-358 95 00
Fax 026-442 83 20
secretariaat@netbeheernederland.nl
www.netbeheernederland.nl

Uw kenmerk: 103070_2/2
Ons kenmerk: N 2010-402
Behandeld door: Johan Janssen
Telefoon: 026 - 356 94 73
E-mail: jjanssen@netbeheernederland.nl
Datum: 25 mei 2010


Onderwerp: Gewijzigd codewijzigingsvoorstel inzake aansluitvoorwaarden
regionale EHD-netten

Geachte heer Spencer,

Hierbij ontvangt u namens de gezamenlijke netbeheerders een gewijzigd codewijzigingsvoorstel inzake aansluitvoorwaarden voor aangeslotenen op regionale EHD-netten. Dit gewijzigd codewijzigingsvoorstel ontvangt u naar aanleiding van uw wijzigingsopdracht van 22 april 2010 met bovenvermeld kenmerk.

Wij kunnen instemmen met de door u gevraagde aanpassingen in het codewijzigingsvoorstel. Aan de motivering daarvoor in uw wijzigingsopdracht hebben wij niets toe te voegen. Het weglaten van de bovengrens van 8 bar in de paragrafen 2.3 en 2.4 maakt het voor de eenduidigheid noodzakelijk om op enkele plaatsen het adjectief "regionaal" toe te voegen aan "gastransportnet". In de bijlage bij deze brief treft u de tekst aan van de desbetreffende paragrafen uit de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB. De zwarte tekst is daarin de vigerende codetekst. De blauw onderstreepte tekst betreft de toevoegingen uit het oorspronkelijke voorstel N 2009-274 d.d. 13 juli 2009. De rood doorgehaalde of onderstreepte tekst betreft wijzigingen ten gevolge van het onderhavige gewijzigde codewijzigingsvoorstel.

Met vriendelijke groet,



B.I.M. van der Cammen
Directeur

Bijlage Codetekst met voorgestelde wijzigingen

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006.
Gew. vst. N 2010-402: 25-05-2010 (103070_2)

2.3 **Aanvullende voorwaarden voor aangeslotenen op regionale gastransportnetten met een druk van meer dan 200 mbar tot en met 8 bar**

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006.
Besluit 102500_1/15; in werking: 11-09-2008.
Gew. vst. N 2010-402: 25-05-2010 (103070_2)

2.3.1 Indien een gasinstallatie door middel van één of meer door de regionale netbeheerder te plaatsen drukregelaars op een regionaal gastransportnet met een druk van meer dan 200 mbar tot en met 8 bar wordt aangesloten, is de aangeslotene verplicht één of meer ruimten ter beschikking te stellen aan de regionale netbeheerder. De plaats van de ruimte wordt na overleg met de aangeslotene door de regionale netbeheerder vastgesteld. De afmetingen, constructie en inrichting van de ruimte worden in onderling overleg tussen netbeheerder en aangeslotene bepaald. De ruimte moet vanaf de openbare weg, al dan niet via een aparte ingang, blijvend toegankelijk zijn, zodat alle benodigde werkzaamheden te allen tijde kunnen worden verricht en moet zijn afgesloten door een deur of deuren, voorzien van één door de regionale netbeheerder ter beschikking te stellen slot. De ruimte mag niet vanuit het gebouw toegankelijk zijn.

Voorstel N 2009-274: 13-07-2009 (103070_2)
Gew. vst. N 2010-402: 25-05-2010 (103070_2)

~~2.3a~~ ~~Voorwaarden voor aangeslotenen op een regionaal gastransportnet met een druk groter dan 8 bar~~

Voorstel N 2009-274: 13-07-2009 (103070_2)
Gew. vst. N 2010-402: 25-05-2010 (103070_2)

~~2.3a.1~~ ~~Ingeval van een aansluiting op een regionaal gastransportnet met een druk groter dan 8 bar dat niet direct is verbonden met het landelijk gastransportnet, zijn de voorwaarden uit paragraaf 2.1 en 2.3 van overeenkomstige toepassing op de desbetreffende aansluiting.~~

Voorstel N 2009-274: 13-07-2009 (103070_2)
Gew. vst. N 2010-402: 25-05-2010 (103070_2)

~~2.3a.2~~ ~~Ingeval van een aansluiting op een regionaal gastransportnet met een druk groter dan 8 bar dat direct is verbonden met het landelijk gastransportnet, zijn de voorwaarden uit de Aansluitvoorwaarden Gas LNB van overeenkomstige toepassing op de desbetreffende aansluiting.~~

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006.
Gew. vst. N 2010-402: 25-05-2010 (103070_2)

2.4 **Aanvullende voorwaarden voor op regionale gastransportnetten aangesloten particuliere gastransportnetten**

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006.
Besluit 102500_1/15; vervallen: 11-09-2008

2.4.1 Vervallen

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006.
Besluit 102500_1/15; vervallen: 11-09-2008

2.4.2 Vervallen

Besluit 101929/50; in werking: 23-11-2006.
Gew. vst. N 2010-402: 25-05-2010 (103070_2)

2.4.3 Particuliere gastransportnetten, aangesloten op regionale gastransportnetten met een druk van meer dan 200 mbar tot en met 8 bar voldoen ten minste aan de voorwaarden in 2.6, met uitzondering van 2.6.1.1, voor zover van toepassing op het drukniveau waarop het particuliere gastransportnet aangesloten is op het regionale gastransportnet. In deze artikelen dient dan in plaats van "de regionale netbeheerders" gelezen te worden "de particuliere netbeheerder en de regionale netbeheerder".