

Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT

Nummer 102941/126

Betreft zaak: Wijziging bindende aanwijzing aan Liander N.V. inzake veiligheid

Wijziging besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot het geven van een bindende aanwijzing aan Liander N.V. inzake veiligheid

I. Inleiding

1. Bij besluit van 16 juli 2010, kenmerk: 102941/69 (hierna: de bindende aanwijzing) heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) aan Liander N.V. (hierna: Liander) een bindende aanwijzing gegeven als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) in verband met de naleving van artikel 16, eerste lid, onder b en g van de E-wet.

II. De bindende aanwijzing

2. Het dictum van de bindende aanwijzing luidt als volgt:

8.1 Aanpassing netten Amsterdam

“186. De Raad draagt Liander op om aanpassingen van de OV-netten in Amsterdam door te voeren, gegeven het feit dat er het geaarde (ster)punt van de voedingsbron van het net is doorverbonden met het lichaam van de lichtmast, als sprake is van de volgende omstandigheden:

- *foutspanning wordt niet binnen vijf seconden afgeschakeld; én*
- *er is sprake van een foutspanning die boven de veilige waarde uitkomt, namelijk*
 - o *de foutspanning bedraagt meer dan 25V, op locaties waar sprake is van omstandigheden zoals genoemd in randnummer 130, waardoor het risico op blootstelling aan foutspanning groot is; of*
 - o *de foutspanning bedraagt meer dan 50V op overige locaties.*

3. *187. Het gaat daarbij om alle OV-netten waarover Liander het beheer voert, binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam. Deze opdracht moet zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een jaar na de dag van bekendmaking van dit besluit gerealiseerd zijn voor alle locaties waar het risico op blootstelling aan de foutspringing groot is. Op overige locaties moeten de aanpassingen binnen twee jaar na de dag van bekendmaking van dit besluit zijn gedaan.*
4. *188. De Raad draagt Liander op om binnen drie maanden na de dag van bekendmaking van dit besluit een plan van aanpak op te stellen, welke een inventarisatie bevat van alle situaties waar aanpassing van de netten noodzakelijk is, zoals beschreven in randnummer 186. In dat plan van aanpak zal Liander ook de analyse van locaties waar het risico op blootstelling aan de foutspringing groot is, zoals bedoeld in randnummer 130, op moeten nemen. Daarbij dient Liander vervolgens de maatregelen te beschrijven waarmee zij de netaanpassingen zal gaan realiseren. Ook moet Liander in het plan van aanpak de planning opnemen van de maatregelen die ze zal realiseren; in die planning dient Liander prioriteit te geven aan locaties waar het risico op blootstelling aan foutspringing het grootst is. Voor zover nodig met een beroep op de bevoegdheid om in het kader van het toezicht op de naleving informatie op te vragen, zoals bedoeld in artikel 5:16 van de Algemene wet bestuursrecht, verzoekt de Raad Liander om hem bovengenoemd plan van aanpak drie maanden na de dag van bekendmaking van dit besluit toe te sturen”.*
5. **8.2 Voorlichting afnemers aarding**
“189. De Raad draagt Liander op om de groep afnemers in haar verzorgingsgebied waarvan zij weet dat deze niet door Liander van aarding zijn voorzien, binnen een jaar na de dag van bekendmaking van dit besluit gericht schriftelijk te informeren over het belang van adequate aarding, en hun eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor deze aarding.”

III. Verloop van procedure na de bindende aanwijzing

6. Bij brief van 15 oktober 2010 heeft Liander conform de bindende aanwijzing een Plan van Aanpak (PvA) bij de Raad ingediend met daarin een inventarisatie van alle situaties waar aanpassing van de netten noodzakelijk is, zoals beschreven in randnummer 186 van de bindende aanwijzing.

7. Na indiening van het PvA zijn er diverse gesprekken gevoerd tussen Liander en de Energiekamer NMa. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat Liander aan de termijn voor de uitvoering van de maatregelen in het verhoogd risicogebied kon voldoen. Liander heeft onderbouwd aangevoerd dat het uitvoeren van de maatregelen in de overige locaties binnen twee jaar na bekendmaking van de bindende aanwijzing niet haalbaar is. Voorts heeft Liander kenbaar gemaakt dat de termijn waarbinnen zij haar afnemers in haar verzorgingsgebied schriftelijk moet informeren over het belang van adequate aarding, na onderzoek naar de verschillende mogelijkheden hiertoe, voor haar eveneens niet haalbaar is.
8. Uit de door Liander overgelegde stukken en de mondelinge toelichtingen daarop ziet de Raad aanleiding om de bindende aanwijzing te wijzigen. Naar het oordeel van de Raad is het niet opportuun om vast te houden aan de termijn van twee jaar na bekendmaking van de bindende aanwijzing voor het uitvoeren van de maatregelen in de overige locaties. De Raad stelt zich thans op het standpunt dat gebleken is dat deze termijn niet proportioneel is om onderhavige maatregelen te kunnen treffen. Om dezelfde reden zal de Raad tevens de termijn wijzigen waarbinnen Liander haar afnemers moet hebben geïnformeerd over het belang van aarding.

IV. Besluit

9. De Raad wijzigt het besluit van 16 juli 2010, kenmerk: 102941/69, als volgt:

I. De laatste zin in randnummer 187 komt te luiden:

“ Op overige locaties moeten de aanpassingen uiterlijk op 31 december 2013 zijn uitgevoerd.”

II. Randnummer 189 komt te luiden:

“De Raad draagt Liander op om de groep afnemers in haar verzorgingsgebied waarvan zij weet dat deze niet door Liander van aarding zijn voorzien, uiterlijk op 31 december 2012 schriftelijk te hebben geïnformeerd over het belang van adequate aarding, en hun eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor deze aarding.”

10. Voor het overige handhaaft de Raad het besluit van 16 juli 2010, kenmerk: 102941/69.
11. Dit besluit zal bekend worden gemaakt door toezending aan Liander. De gemeente Amsterdam zal eveneens een exemplaar van dit besluit ontvangen. Van dit besluit zal kennis worden gegeven door middel van een bericht in de Staatscourant. Het besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking van het besluit.

Datum:

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,
namens deze:

Chris Fonteijn
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag