

Ons ACM/DE/2015/200025
kenmerk:
Zaaknummer: 14.0958.30

ONTWERPBESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998

Inhoudsopgave

1	Inleiding en leeswijzer.....	3
2	Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3	Wettelijk kader	4
4	Relevante feiten en omstandigheden	7
4.1	Beschrijving van gesloten distributiesysteem	7
4.2	Eisen aan aanvrager	8
4.3	Ontheffingsgronden	9
5	Beoordeling van de ontheffingaanvraag.....	9
5.1	Elektriciteitsnet.....	10
5.2	Omvang van het elektriciteitsnet	10
5.3	Eigendom van het elektriciteitsnet.....	11
6	Dictum	11

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag ingediend door Dordrecht Energy Supply Company B.V., namens Dordrecht Energy Supply Company C.V. (hierna: aanvrager) van 21 augustus 2014 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet voor het GDS, dat ligt op de locatie Baanhoekweg 22 te Dordrecht
3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 2 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. Het feitencomplex en andere relevante omstandigheden, zoals die bij ACM bekend zijn, zijn samengevat in hoofdstuk 4. ACM beschrijft haar beoordeling van de aanvraag in hoofdstuk 5. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 6).
4. ACM heeft geen bijlagen toegevoegd aan het besluit.

2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

5. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de procedure bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
6. Bij brief van 21 augustus 2014, ontvangen op 21 augustus 2014¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel b van de E-wet. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt zes maanden ingevolge artikel 15, tweede lid, van de E-wet. ACM heeft deze termijn op grond van artikel 15, tweede lid, van de E-wet verlengd met vier maanden. ACM heeft aanvrager bij brief² van 29 januari 2015 hierover geïnformeerd. De totale beslistermijn bedraagt na verlenging tien maanden.
7. Bij brief van 1 december 2014³ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brief van 15 december 2014, ontvangen op 15 december 2014⁴, heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
8. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 11 maart 2015 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 11 maart 2015 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager⁵ en Stedin Netbeheer B.V. toegezonden⁶ en op haar internetpagina gepubliceerd.

3 Wettelijk kader

9. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.

¹ Met kenmerk ACM/DE/2014/102503

² Met kenmerk ACM/DJZ/2015/200324

³ Met kenmerk ACM/DE/2014/20674

⁴ Kenmerk ACM: ACM/DE/2014/103548

⁵ Brief van 4 maart 2015 met kenmerk ACM/DJZ/2015/201264

⁶ Brief van 4 maart 2015 met kenmerk ACM/DE/2015/201263

10. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar, van de E-wet luiden:
- b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;*
- c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;*
- i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
- j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
- r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
- aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,*
- 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
- 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
- 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;*
- ar. directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
- 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of*
- 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze gebruikers;”.*
11. Artikel 15 van de E-wet luidt:

- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
- a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
- 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.*
- 3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:*
- a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;*
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.*
- 4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
- 5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De houder van de ontheffing factureert en int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de houder van de ontheffing gegevens over het verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten. De houder van de ontheffing kan in afwijking van de tweede volzin het tarief voor systeemdiensten in de plaats van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten betalen. In dat geval verstrekt de houder van de ontheffing op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gegevens over het totale verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten⁷.*
- 6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30⁸, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:*

⁷ Per 1 januari 2015 vervallen de vier laatste zinnen van dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).

⁸ Per 1 januari 2015 vervalt de verwijzing naar dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).

- a. *artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
 - b. *niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en*
 - c. *in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
7. *De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.*
 8. *Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.*
 9. *Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”*

4 Relevante feiten en omstandigheden

12. In dit hoofdstuk geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die van aanvrager is ontvangen. Op basis van deze informatie stelt ACM de hiernavolgende feiten en omstandigheden met betrekking tot het GDS (paragraaf 4.1), de eigenaar van het GDS (paragraaf 4.2) en de ontheffingsgronden (paragraaf 4.3) vast.

4.1 Beschrijving van gesloten distributiesysteem

13. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een elektriciteitsnet op de locatie Baanhoekweg 22 te Dordrecht. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving, een technische tekening, een single line diagram, een kadastrale kaart en een luchtfoto. Dit betreft een industriële locatie, aldus aanvrager.
14. Het elektriciteitsnet opereert op een spanningsniveau van 12,5 kV en is volgens aanvrager geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet staat volgens aanvrager via twee 50/12,5 Kv transformatoren met toebehoren (hierna ook: de

transformatoren) in verbinding met het openbare elektriciteitsnet dat wordt beheerd door Stedin Netbeheer B.V. (hierna: Stedin). De transformatoren behoren volgens aanvrager niet tot het net waarvoor ontheffing wordt aangevraagd.

15. Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager 2 afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	Dordrecht Energy Supply Company CV	Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht
2.	Du Pont de Nemours (Nederland) B.V., (per 1 januari 2015 genaamd: Chemours Netherlands B.V.)	Baanhoekweg 22, 3313 LA Dordrecht

16. Het elektriciteitsnet voorziet geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit.
17. Op het elektriciteitsnet is een elektriciteitsproductie-installatie van aanvrager aangesloten. Dit betreft nummer 1 uit Tabel 1. Het gaat hierbij om een warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

4.2 Eisen aan aanvrager

18. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit elektriciteitsnet. Dit is aangetoond door middel van een akte van inbreng van Desco C.V, de overeenkomst van de personenvennootschap van Desco C.V. ('Dead of limited partnership Dordrecht Energy Supply Company (Desco) C.V. '), berichten kadastraal object alsmede een notariële akte van rectificatie. Aanvrager is een commanditaire vennootschap (hierna: "c.v.") zoals bedoeld in artikel 19 Wetboek van Koophandel. Een commanditaire vennootschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de cv zelf geen rechtshandelingen kan verrichten. Derhalve stelt ACM vast dat Dordrecht Energy Supply Company B.V. in haar hoedanigheid van beherend vennoot van aanvrager, de aanvraag namens aanvrager heeft ingediend. Tevens stelt ACM vast dat de commanditaire vennoten van aanvrager, zijnde Du Pont Holding Netherlands B.V., Baanhoekweg Energie Project I B.V. en Dordrecht Energy Supply Company B.V., formeel (in hun hoedanigheid van commanditaire vennoten) over de eigendom van het stelsel van verbindingen waarvoor ontheffing is aangevraagd beschikken, en dat zij derhalve in die hoedanigheid namens aanvrager om ontheffing verzoeken.
19. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waarvan ook een netbeheerder in de zin van

de E-wet onderdeel uitmaakt. Hij heeft dit aangetoond door middel van het overleggen van een uittreksel KvK van Desco C.V., de overeenkomst van de personenvennootschap van Desco C.V. (Dead of limited partnership Dordrecht Energy Supply Company (Desco) C.V') en de statuten van Desco B.V. .

4.3 Ontheffingsgronden

20. Aanvrager verzoekt om een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de E-wet Hij licht dit als volgt toe.

21. Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager een elektriciteitsproductie-installatie van aanvrager (nummer 1 uit Tabel 1), alsmede een aan aanvrager verwant bedrijf (Chemours Netherlands B.V., nummer 2 uit Tabel 1) aangesloten. De verwantschap blijkt uit het gegeven dat aanvrager en Chemours Netherlands B.V.. beiden deel uitmaken van het DuPont-concern. Aanvrager heeft dit aangetoond door het overleggen van een schematische weergave van de concernstructuur, de notarieel opgemaakte en vastgelegde overeenkomst van de personenvennootschap Desco C.V. (Dead of limited partnership Dordrecht Energy Supply Company (Desco) C.V.), een uitlegnotitie, de uittreksels KvK van de (beherend en commanditaire) vennoten van Desco C.V. en de statuten van de beherend vennoot van Desco C.V. Het elektriciteitsnet wordt primair gebruikt om elektriciteit die door de productie-installatie van aanvrager wordt opgewekt en elektriciteit die van het openbare net wordt afgenomen, te transporteren naar de elektriciteit verbruikende installaties en kantoren van Chemours Netherlands B.V.. en naar de elektriciteit verbruikende installatie van het bedrijf Perstorp Specialty Chemicals B.V. . Aanvrager verbruikt zelf geen elektriciteit (behoudens het zgn. toelaatbaar bedrijfsverbruik van haar elektriciteitsproductie-installatie). Het net wordt verder gebruikt om een eventueel overschot van de door de elektriciteitsproductie-installatie van aanvrager opgewekte elektriciteit te transporteren naar het openbare net. Chemours Netherlands B.V. gebruikte meer dan 89 % van de afgenomen hoeveelheid elektriciteit.

22. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het elektriciteitsnet op de volgende wijze te borgen. Het onderhoud geschiedt door hiertoe gekwalificeerde personen werkzaam voor Chemours Netherlands en andere derden, in het bijzonder Siemens. Het onderhoud geschiedt planmatig, waarbij inspecties en periodiek (gepland) onderhoud grondig wordt voorbereid en uitgevoerd. Op basis van periodieke visuele en technische inspecties worden tijdig reparaties en vervangingen gepland en uitgevoerd. Voor onvoorziene situaties, waarbij reparaties aan installaties en/of het net plaats dienen te vinden, is voorzien in een permanent op de locatie aanwezige onderhoudsploeg die tevens optreedt als storingswacht. Dit leidt ertoe dat direct maatregelen worden genomen indien een van de beveiligingssystemen wordt aangesproken.

5 Beoordeling van de ontheffingaanvraag

23. In dit hoofdstuk licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er voldaan is aan de eis dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet (paragraaf 5.1). Vervolgens beoordeelt de ACM of de aanvraag het volledige elektriciteitsnet omvat (paragraaf 5.2). Tenslotte beoordeelt ACM of de aanvrager voldoet aan de eis van eigendom van het elektriciteitsnet (hierna ook: "net"), die aan hem is gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet (paragraaf 5.3).

5.1 Elektriciteitsnet

24. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS geldt als criterium dat er sprake moet zijn van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. ACM beoordeelt daarom allereerst of er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i van de E-wet.
25. Ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet (voor zover relevant) is sprake van een net als er één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen zijn, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een afnemer. Op grond van de verstrekte informatie en de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat een ontheffing is aangevraagd voor een stelsel van verbindingen dat via twee 50/12,5 kV-transformatoren met toebehoren is aangesloten op het openbare elektriciteitsnet van Stedin.
26. Om vast te stellen of er sprake is van een elektriciteitsnet beoordeelt ACM vervolgens of er andere afnemers zijn aangesloten op het stelsel van verbindingen van aanvrager. Een afnemer is een ieder die beschikt over een aansluiting op een net, blijktens artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de E-wet. In artikel 1 onderdeel b, van de E-wet is een aansluiting gedefinieerd als één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16 onderdelen a tot en met e van de Wet waardering onroerende zaken (hierna de Wet WOZ). Uit de verstrekte informatie en de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden blijkt dat er tenminste één andere afnemer is, zijnde Chemours Netherlands B.V., met een aansluiting op het stelsel van verbindingen.
27. De ACM komt tot de conclusie dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van de E-wet.

5.2 Omvang van het elektriciteitsnet

28. ACM constateert dat de transformatoren, die het stelsel van verbindingen verbindt met het openbare net dat wordt beheerd door Stedin, geen deel uitmaken van de ontheffingsaanvraag. Dit omdat volgens aanvrager betreffende transformatoren deel uitmaken

van het door Stedin beheerde openbare net, dan wel zich kwalificeren als afzonderlijk zelfstandig net, welk net de netten van aanvrager en het openbare net met elkaar verbindt.

29. Gelet op de feitelijke situatie oordeelt de ACM dat aanvrager de transformatoren ten onrechte buiten de aanvraag heeft gehouden. Het gaat daarbij immers om transformatoren waarop als zodanig geen aansluitingen van meerdere rechtspersonen zijn gerealiseerd. Mede gelet op de plaats waar deze transformatoren zich bevinden in het stelsel van verbindingen voor het transport van elektriciteit betreft dit veeleer een daarmee verbonden hulpmiddel. ACM wijst in dit verband op het feit dat het net door middel van de transformatoren operationeel is aangesloten op het net beheerd door Stedin. Dit hulpmiddel voorziet er in dat de elektriciteit op het door aanvrager gewenste spanningsniveau wordt getransporteerd.
30. De ACM komt tot de conclusie dat de aanvraag ziet op een deel van een elektriciteitsnet. De aanvraag dient daarom te worden afgewezen.

5.3 Eigendom van het elektriciteitsnet

31. Indien aanvrager in haar aanvraag om ontheffing zou hebben vermeld dat het net is aangesloten op het openbare net beheerd door Stedin, zou ACM deze aanvraag ook hebben afgewezen. Artikel 15, eerste lid, van de E-wet vereist dat de aanvrager beschikt over de eigendom van het elektriciteitsnet waarvoor hij een ontheffing aanvraagt. Het dient daarbij te gaan om de juridische eigendom van het elektriciteitsnet. Bij een inrichting van de aanvraag zoals hiervoor weergegeven, zou ACM hebben vastgesteld dat aanvrager niet beschikt over de juridische eigendom van het gehele elektriciteitsnet. Blijkens een desgevraagd door aanvrager overlegde notariële akte van 8 oktober 2014, ingeschreven in het kadaster op dezelfde datum, heeft Stedin Netbeheer B.V. namelijk een recht van opstal verkregen ten behoeve van de transformatoren. De juridische eigendom van het elektriciteitsnet ligt in zoverre bij Stedin Netbeheer B.V. in plaats van bij aanvrager. ACM zou de aanvraag dan ook op grond van artikel 15, eerste lid, van de E-wet hebben afgewezen.
32. Nu aanvrager zijn aanvraag niet heeft toegespitst op het volledige elektriciteitsnet, en als hij dat wel had gedaan, niet voldoet aan de eigendomseis uit artikel 15 E-wet, hoeft ACM niet verder te beoordelen of de aanvraag voldoet aan de ontheffingsgronden zoals die zijn opgenomen in artikel 15, eerste lid, onderdelen a en b, van de E-wet.

6 Dictum

33. De Autoriteit Consument en Markt besluit geen ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan Dordrecht Energy Supply Company (Desco) C.V., voor het elektriciteitsnet gelegen op een deel van het bedrijfsterrein aan de Baanhoekweg 22 te gemeente Dordrecht.

34. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum:

Autoriteit Consument en Markt

namens deze,

w.g.

dr. F.J.H. Don

bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.