



Factsheet Kwaliteit 2016

Regionale Netbeheerders

Elektriciteitsnetten & Gastransportnetten

Enexis B.V.

De gegevens in de grafieken in dit document zijn gebaseerd op de gegevens die de regionale netbeheerders aan de Autoriteit Consument & Markt hebben verstrekt in het kader van de jaarlijkse informatieverzoeken en de tweejaarlijkse Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten.

Inleiding

Regionale netbeheerders verzorgen het transport van elektriciteit en gas voor onder andere huishoudens en het midden- en kleinbedrijf. Ze zijn daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van hun netten. De Autoriteit Consument & Markt houdt toezicht op de kwaliteit van de netten van netbeheerders.

Onder kwaliteit verstaat ACM vier aspecten: betrouwbaarheid, veiligheid, productkwaliteit en kwaliteit van dienstverlening. Over deze vier aspecten verzamelt ACM gegevens van de netbeheerders. Deze gegevens leiden tot prestatie-indicatoren, die gezamenlijk op de Factsheets Kwaliteit de gerealiseerde kwaliteit van de netbeheerders weergeven. De Factsheets geven inzicht in hoe een netbeheerder gedurende de afgelopen jaren gepresteerd heeft, ook ten opzichte van de andere netbeheerders.

Met het publiceren van de Factsheets beoogt ACM transparant te zijn en een objectief en breed beeld van de door netbeheerders gerealiseerde kwaliteit te geven. ACM streeft hiermee twee doelen na:


- 1) afnemers over de prestaties van netbeheerders informeren, en
- 2) netbeheerders stimuleren tot het verbeteren van hun kwaliteit.

Voor meer informatie over de betrouwbaarheid van elektriciteits- en gastransportnetten verwijst ACM naar de jaarlijkse rapportages van Netbeheer Nederland: "Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland" en "Betrouwbaarheid van gasdistributienetten in Nederland". Voor meer informatie over de spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten verwijst ACM naar de jaarlijkse rapportage van Netbeheer Nederland "Spanningskwaliteit in Nederland" en de website www.uwspanningskwaliteit.nl.



Betrouwbaarheid: Elektriciteit

1. Duur dat een afnemer gemiddeld geen elektriciteit had (onvoorziene onderbrekingen)




De grafiek toont de duur dat een afnemer van Enexis gemiddeld geen elektriciteit had door onvoorziene onderbrekingen. Deze onderbrekingen worden veroorzaakt door storingen in verschillende netvlakken. In 2016 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse uitvalduur in de elektriciteitsnetten van Enexis circa 15,3 minuten. Dit is lager dan de eigen streefwaarde van 22 minuten. In 2016 bedroeg de landelijke jaarlijkse uitvalduur in de regionale netten circa 19,4 minuten. De weergegeven landelijke jaarlijkse uitvalduur heeft alleen betrekking op storingen veroorzaakt in de netten van regionale netbeheerders.

Voor elektriciteit en gas zijn er twee typen onderbrekingen: onvoorziene en gepland. Een onvoorziene onderbreking wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld graafschade of veroudering van het net. Geplande onderbrekingen in elektriciteitsnetten zijn in grafiek 9 van deze Factsheet opgenomen.

Betrouwbaarheid: Gas

2. Duur dat een afnemer gemiddeld geen gas had (onvoorziene onderbrekingen)




De grafiek toont de duur dat een afnemer van Enexis gemiddeld geen gas had door onvoorziene onderbrekingen. Ook toont de grafiek de streefwaarden die Enexis in haar Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten heeft vermeld. Het doel van Enexis is dat de gerealiseerde jaarlijkse uitvalduur lager is dan de streefwaarde. In 2016 was de jaarlijkse uitvalduur in de gastransportnetten van Enexis 0,87 minuten tegenover de eigen streefwaarde van 1 minuut. In 2016 bedroeg de landelijke jaarlijkse uitvalduur in de regionale gastransportnetten circa 0,98 minuten. Langdurige storingen, met een gecombineerde lekkage in gas- en waterleiding, beïnvloedden het Nederlands gemiddelde van de jaarlijkse uitvalduur in 2014 en 2015.

Net als voor elektriciteit wordt voor gas onderscheid gemaakt tussen onvoorziene en geplande onderbrekingen. Geplande onderbrekingen in gastransportnetten zijn in grafiek 10 van deze Factsheet opgenomen.



Betrouwbaarheid: Elektriciteit


3. Frequentie van onvoorziene onderbrekingen bij afnemers van elektriciteit



De grafiek toont de frequentie van onvoorziene onderbrekingen waarmee afnemers van elektriciteit van Enexis in 2016 werden geconfronteerd. Ook toont de grafiek de streefwaarden zoals Enexis heeft opgegeven in haar Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten. Het doel van Enexis is dat de gerealiseerde waarden lager zijn dan de streefwaarden. In 2016 werden gemiddeld 217 op de 1.000 afnemers van Enexis getroffen door een onvoorziene onderbreking. Enexis heeft daarmee beter gepresteerd dan haar eigen streefwaarde. In Nederland werden in 2016 ongeveer 275 op de 1.000 afnemers getroffen door een onvoorziene onderbreking in de elektriciteitsnetten. Een hoge frequentie kan het resultaat zijn van veel onderbrekingen in het net die weinig afnemers treffen of het resultaat van weinig onderbrekingen in het net die veel afnemers treffen.

Betrouwbaarheid: Gas

4. Frequentie van onvoorziene onderbrekingen bij afnemers van gas




De grafiek toont de frequentie van onvoorziene onderbrekingen waarmee afnemers van gas van Enexis in 2016 werden geconfronteerd. Ook toont de grafiek de streefwaarden zoals Enexis in haar Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten heeft vermeld. Het doel van Enexis is dat de gerealiseerde waarden lager zijn dan de streefwaarden. In 2016 werden ongeveer 8 op de 1.000 afnemers van Enexis getroffen door een onvoorziene onderbreking. In Nederland werden in 2016 ongeveer 8,4 op de 1.000 afnemers getroffen door een onvoorziene onderbreking in de gastransportnetten.

Onvoorziene onderbrekingen in de levering van gas komen, ten opzichte van elektriciteit, zelden voor. Dit hangt samen met de structuur van het gastransportnet dat in grote mate is opgebouwd uit ringstructuren. Hierdoor leidt een storing in het gastransportnet niet altijd tot een onderbreking van de levering aan afnemers.



Betrouwbaarheid: Elektriciteit


5. Gemiddelde duur van een onvoorziene onderbreking per getroffen elektriciteitsafnemer



De grafiek toont de gemiddelde duur van een onvoorziene onderbreking per getroffen afnemer van elektriciteit. Ook toont de grafiek de streefwaarden zoals Enexis in haar Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten heeft vermeld. Het doel van Enexis is dat de gerealiseerde gemiddelde onderbrekingsduur lager is dan de streefwaarde. Een onvoorziene onderbreking bij een getroffen elektriciteitsafnemer van Enexis duurde in 2016 gemiddeld 70,6 minuten. Hiermee heeft Enexis in 2016 beter gescoord dan de eigen streefwaarde van 88 minuten. In 2016 was het landelijk gemiddelde van alle regionale netbeheerders een onderbrekingsduur van 71 minuten per getroffen afnemer.

Betrouwbaarheid: Gas

6. Gemiddelde duur van een onvoorziene onderbreking per getroffen gasafnemer




De grafiek toont de gemiddelde duur van een onvoorziene onderbreking per getroffen afnemer van gas van Enexis. Ook toont de grafiek de streefwaarden zoals Enexis in haar Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten heeft vermeld. Het doel van Enexis is dat de gerealiseerde gemiddelde onderbrekingsduur lager is dan de streefwaarde. Een onvoorziene onderbreking bij een getroffen gasafnemer van Enexis duurde in 2016 gemiddeld 108 minuten. Hiermee heeft Enexis in 2016 slechter gescoord dan de eigen streefwaarde van 100 minuten. In 2016 bedroeg de landelijke jaarlijkse onderbrekingsduur in de regionale gastransportnetten circa 120 minuten per getroffen afnemer. Langdurige storingen, met een gecombineerde lekkage in gas- en waterleiding, beïnvloedden het Nederlands gemiddelde van de jaarlijkse uitvalduur in 2014 en 2015.



Betrouwbaarheid: Elektriciteit

7. Oorzaken van storingen in elektriciteitsnetten




De grafiek toont de oorzaken van storingen in de elektriciteitsnetten van Enexis. In de elektriciteitsnetten van Enexis vonden in 2016 in totaal 24,1 storingen per 10.000 aansluitingen plaats ten opzichte van 24,2 storingen per 10.000 aansluitingen in heel Nederland. In 2016 waren er in totaal 6358 storingen in de elektriciteitsnetten van Enexis.

In de categorie 'onbekend' vallen sluimerende storingen en storingen in de elektriciteitsnetten waarvan de netbeheerder de oorzaak in eerste instantie niet heeft kunnen vaststellen. In de categorie 'overig' vallen alle categorieën van storingen die niet expliciet in de grafiek zijn getoond, zoals de werking van de bodem. Samen geven deze vier categorieën storingsoorzaken het totale aantal storingen per 10.000 aansluitingen weer.

Betrouwbaarheid: Gas

8. Oorzaken van storingen in gastransportnetten




De grafiek toont de oorzaken van storingen in de gastransportnetten van Enexis. Enexis had in 2016 in totaal 89,1 storingen per 10.000 aansluitingen ten opzichte van 75,5 storingen per 10.000 aansluitingen in heel Nederland. In de categorie 'onbekend' vallen de storingen waarvan de netbeheerder de oorzaak in eerste instantie niet heeft kunnen vaststellen. In de categorie 'overig' vallen alle categorieën van storingen die niet expliciet in de grafiek zijn getoond. Een storing in de gastransportnetten hoeft niet tot een onderbreking te leiden.



Betrouwbaarheid: Elektriciteit

9. Gemiddelde duur van een geplande onderbreking per getroffen elektriciteitsafnemer




De grafiek toont de gemiddelde duur van een geplande onderbreking in de levering van elektriciteit bij getroffen afnemers van Enexis. Geplande onderbrekingen zijn nodig omdat de netbeheerder bijvoorbeeld onderhoud aan zijn elektriciteitsnetten wil uitvoeren. Geplande onderbrekingen komen met name in de laagspanningsnetten voor. De Netcode Elektriciteit verplicht de netbeheerder om een geplande onderbreking minimaal 3 werkdagen van tevoren bij een getroffen afnemer aan te kondigen.

Een geplande onderbreking bij een getroffen elektriciteitsafnemer van Enexis duurde in 2016 gemiddeld 156 minuten. In 2016 was het landelijk gemiddelde van alle regionale netbeheerders een onderbrekingsduur van 170 minuten per getroffen afnemer.

Betrouwbaarheid: Gas

10. Gemiddelde duur van een geplande onderbreking per getroffen gasafnemer




De grafiek toont de gemiddelde duur van een geplande onderbreking in de levering van gas bij getroffen afnemers van Enexis. Geplande onderbrekingen zijn nodig omdat de netbeheerder bijvoorbeeld onderhoud aan zijn gastransportnetten wil uitvoeren. Geplande onderbrekingen komen met name in de lage druk netten voor. De Aansluit- en Transportvoorwaarden Gas - RNB verplichten de netbeheerder om een geplande onderbreking minimaal 3 werkdagen van tevoren bij een getroffen afnemer aan te kondigen.

Een geplande onderbreking bij een getroffen gasafnemer van Enexis duurde in 2016 gemiddeld 203 minuten. In 2016 was het landelijk gemiddelde van alle regionale netbeheerders een duur van 83 minuten per getroffen afnemer.



Veiligheid: Gas


11. Gemiddelde aanrijdtijd naar de storingslocatie



De grafiek toont de gemiddelde aanrijdtijd naar de storingslocatie. De definitie van 'aanrijdtijd' is: 'het aantal minuten vanaf het tijdstip van de melding van de storing tot het tijdstip waarop een vertegenwoordiger van de netbeheerder op de gemelde storingslocatie aankomt'. In 2016 bedroeg de gemiddelde aanrijdtijd na de melding van een storing afgerond 38 minuten bij Enexis tegenover een landelijk gemiddelde van 37,2 minuten. De wettelijke norm is dat de aanrijdtijd bij elke storing korter dan 120 minuten dient te zijn.

Veiligheid: Gas

12. Aantal lekken in aansluitleidingen met mogelijk gevaar




De grafiek toont het aantal lekken in aansluitleidingen met mogelijk gevaar per 10.000 aansluitingen. In 2016 had Enexis 44 lekken per 10.000 aansluitingen ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 35 lekken per 10.000 aansluitingen. Dit betreft lekken die een lekindicatieklasse 1 toegekend krijgen van de netbeheerder. De aansluitleiding is de verbinding tussen het gastransportnet en de meterkast van de afnemer. De lekken worden of door derden ontdekt en aan de netbeheerder gemeld of tijdens het gaslekzoeken door de netbeheerder zelf gevonden. Het aantal door de netbeheerder geconstateerde lekken hangt deels af van hoeveel de netbeheerder in een bepaald jaar in zijn gastransportnetten naar lekken zoekt. Bij lekken vanaf een bepaalde lekgrootte en bij alle door derden gemelde lekken, gaat de netbeheerder er veiligheidshalve vanuit dat er mogelijk gevaar is. Het aantal lekken waarbij na inspectie daadwerkelijk sprake is geweest van gevaar is dus lager dan de grafiek toont.



Dienstverlening: Elektriciteit & Gas

13. Afhandeling van klachten van kleinverbruikers




De grafiek toont enkele indicatoren over de afhandeling van klachten van kleinverbruikers* door Enexis. Onder kleinverbruikers vallen huishoudens en MKB'ers. In 2016 heeft Enexis in totaal 8671 klachten van kleinverbruikers van elektriciteit afgehandeld. Daarvan heeft Enexis in 2016 99,7% binnen de wettelijke termijn van 8 weken afgehandeld. Van kleinverbruikers van gas heeft Enexis in 2016 in totaal 247 klachten afgehandeld, waarvan 99,2% binnen de wettelijke termijn van 8 weken. De gemiddelde doorlooptijd bij Enexis voor het afhandelen van klachten van kleinverbruikers bedroeg 13,4 werkdagen voor elektriciteit en 15,9 werkdagen voor gas.

* Kleinverbruikers: aansluiting van maximaal 3x80A voor elektriciteit en 40 m3(n)/uur voor gas

** Aansluitingen: LS-aansluitingen voor elektriciteit, P ≤ 200 mbar voor gas

Dienstverlening: Elektriciteit & Gas

14. Percentage geplande onderbrekingen die de netbeheerder te laat heeft aangekondigd




De grafiek toont het aandeel van geplande onderbrekingen bij kleinverbruikers die de netbeheerder te laat heeft aangekondigd. Onder kleinverbruikers vallen huishoudens en MKB'ers. In 2016 heeft Enexis 2,8% van de geplande onderbrekingen in haar elektriciteitsnetten niet tijdig aangekondigd en 0% van de geplande onderbrekingen in haar gastransportnetten. De Netcode Elektriciteit en de Aansluit- en Transportvoorwaarden Gas - RNB verplichten de netbeheerder om een geplande onderbreking aan de getroffen afnemer minimaal 3 werkdagen van tevoren aan te kondigen. Deze termijn geeft het getroffen bedrijf of de getroffen consument de kans om met de onderbreking van de levering van elektriciteit of gas rekening te houden. Geplande onderbrekingen zijn nodig omdat de netbeheerder bijvoorbeeld onderhoud aan zijn elektriciteits- of gastransportnetten wil uitvoeren. Geplande onderbrekingen komen met name in de laagspanningsnetten en in de lage druk gastransportnetten voor.



Technische gegevens over de netten: Elektriciteit

15. Netverliezen als aandeel van de totale getransporteerde elektriciteit




De grafiek toont het aandeel netverliezen van de totale hoeveelheid elektriciteit die door Enexis is getransporteerd aan haar afnemers. De weergegeven netverliezen voor 2015 en 2016 zijn voorlopig en kunnen pas in 2018 respectievelijk 2019 definitief worden vastgesteld.

In 2016 had Enexis een voorlopig netverlies van 4,5% in haar elektriciteitsnetten. Dit is lager dan het gemiddelde aandeel netverliezen van de getransporteerde elektriciteit in regionale elektriciteitsnetten in Nederland (4,6%). Bij het transport van elektriciteit gaat altijd een klein deel van de elektriciteit verloren. Deze netverliezen worden veroorzaakt door technische oorzaken (elektrische weerstand) en administratieve oorzaken (bijv. leegstand of fraude).

Technische gegevens over de netten: Gas

16. Lengte van grijs gietijzeren leidingen in gastransportnetten



De grafiek toont de lengte van grijs gietijzeren leidingen in gastransportnetten van Enexis. De grafiek toont dat Enexis sinds 2009 steeds meer van de grijs gietijzeren leidingen in hun gastransportnetten heeft vervangen. In 2009 had Enexis nog 1643 kilometer grijs gietijzeren leidingen in zijn gastransportnetten. Inmiddels is die lengte gedaald tot 724 kilometer. ACM vindt het belangrijk dat de netbeheerder de grijs gietijzeren leidingen in zijn gastransportnetten vervangt, omdat deze leidingen onder bepaalde omstandigheden een grotere kans op lekken hebben. Zo zijn deze leidingen niet bestand tegen buiging die onder andere kan ontstaan in sterk zakkende grond. Een leiding kan hierdoor ineens breken. Netbeheerders hebben in overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) meerjarige vervangingsprogramma's opgesteld en in uitvoering genomen. Het resultaat hiervan is in de grafiek te zien.



Toelichting van Enexis B.V. bij het Factsheet Kwaliteit 2016

-
