



Liander N.V.
[vertrouwelijk]
Postbus 50
6920AB Duiven

Den Haag, 20 mei 2026

Aantal bijlagen : 0
Uw kenmerk : CSA-REG 20260316-1
Ons kenmerk : ACM/UIT/676868
Contactpersoon : [vertrouwelijk]
Onderwerp : ACM/26/200998 Besluit per brief op aanvraag verlenging ontheffing enkelvoudige storingsreserve

Geachte [vertrouwelijk],

Op 17 maart 2026 heeft Liander N.V. (hierna: Liander) een aanvraag tot verlenging van de ontheffing van de enkelvoudige storingsreserve OS Haarlemmermeer ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM). Per deze brief reageert de ACM op deze aanvraag.

Besluit van 24 november 2022

Op 24 november 2022 heeft de ACM Liander een ontheffing verleend van de enkelvoudige storingsreserve voor de 150/20 kV-transformatoren van het 150 kV-station Haarlemmermeer.¹ Deze ontheffing kon voor maximaal vijf jaar worden verleend (art. 4b.4, derde lid, onderdeel b, van het Besluit investeringsplan en kwaliteit elektriciteit en gas). Liander heeft een ontheffingsaanvraag ingediend en gekregen tot en met 30 juni 2026. Deze termijn is korter dan de maximum van vijf jaar.

De aanvraag van 17 maart 2026

Liander verzoekt in de verlengingsaanvraag van 17 maart 2026 tot verlenging van de ontheffing tot en met 31 december 2026, zonder de aan de ontheffing verbonden voorwaarden te wijzigen. Liander geeft aan dat verlenging noodzakelijk is omdat de werkzaamheden aan de verzwaring van het systeem van TenneT en Liander in de nabije omgeving vertraging hebben opgelopen waardoor de werkzaamheden niet zijn afgerond bij het verlopen van de huidige ontheffing. De belangrijkste oorzaak van de uitloop is dat Liander had aangenomen dat twee aangeslotenen voor het aflopen van de ontheffingstermijn, een aansluiting zouden hebben verkregen op het transmissiesysteem van TenneT. Hierdoor zou verlenging van de ontheffing niet noodzakelijk zijn. Toen deze inschatting onjuist bleek, heeft Liander verzocht tot verlenging van de ontheffing.

Reactie ACM op de aanvraag

De ACM had op 24 november 2022 Liander een ontheffing van de enkelvoudige storingsreserve kunnen verlenen voor maximaal vijf jaar. Met inwilliging van het voorliggende verlengingsverzoek (tot en met 31 december 2026), blijft de ontheffing binnen het maximumtermijn van vijf jaar. Liander heeft aangegeven zich in te spannen om het knelpunt zo snel als mogelijk op te lossen. De ACM biedt Liander hiervoor de mogelijkheid. De ACM ziet geen andere omstandigheden die ertoe zouden leiden dat niet tot verlenging zou

¹ Zie: [Definitief openbaar besluit on_584360_OVBesluit Liander enkelvoudige storingsreserve](#).

moeten worden overgegaan. Daarom wijst de ACM het verlengingsverzoek van Liander toe op grond van artikel 3.26, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Energiewet. De op 24 november 2022 verleende ontheffing van de enkelvoudige storingsreserve voor de 150/20 kV-transformatoren van het 150 kV-station Haarlemmermeer, zal daarom een looptijd hebben tot en met 31 december 2026.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [vertrouwelijk], die uw zaak in behandeling heeft, bereikbaar via [vertrouwelijk], of [vertrouwelijk]. Uw zaak is geregistreerd onder zaaknummer ACM/26/200998. Wilt u dit nummer vermelden als u contact met ons opneemt?

Hoogachtend,

Autoriteit Consument en Markt,
namens deze,

M.O. Kanhai
Teammanager Directie Toezicht Energie

Als u belanghebbende bent, kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.