



Besluit

Kenmerk: ACM/UITNZP/003144
Zaaknummer: ACM/25/199071
Datum: 13 juli 2026

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 3.6, aanhef en onderdeel a, van de Energiewet.



Inhoud

Besluit	1
1 Inleiding en leeswijzer	3
2 Aanwijzing beheerder gesloten systeem	3
2.1 Relevante feiten en omstandigheden en beoordeling aanvraag aanwijzing beheerder	3
3 Dictum	4
4 Bijlage 1 - Wettelijk kader	5

1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 3.6, aanhef en onderdeel a, van de Energiewet. Op grond hiervan kan de ACM op aanvraag van de eigenaar van een distributiesysteem voor elektriciteit dat op grond van artikel 3.7 van de Energiewet is erkend als gesloten systeem een door de eigenaar voorgedragen beheerder aanwijzen.
2. De indeling van dit besluit is als volgt. In hoofdstuk 2 van dit besluit oordeelt de ACM over de aanvraag tot het aanwijzen van een beheerder van het gesloten systeem. De ACM eindigt haar besluit met het dictum in hoofdstuk 3.

2 Aanwijzing beheerder gesloten systeem

3. Op grond van artikel 3.6, aanhef en onderdeel a, van de Energiewet kan de eigenaar van een gesloten systeem een partij voordragen om door de ACM als beheerder van het gesloten systeem aangewezen te worden. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de aanvraag tot aanwijzing van een beheerder van het gesloten systeem, en beoordeelt zij de aanvraag hiertoe.

2.1 Relevante feiten en omstandigheden en beoordeling aanvraag aanwijzing beheerder

4. Technische Universiteit Delft (hierna: TU Delft) heeft de ACM op 12 juni 2026 verzocht om zichzelf als beheerder van het gesloten systeem aan te wijzen. TU Delft verwijst naar het ontheffingsbesluit van 1 november 2016¹ en het wijzigings- en omzettingsbesluit van 20 mei 2026² waaruit blijkt dat zij eigenaar is van het gesloten systeem en daarmee al feitelijk het beheer over het systeem voert.
5. De ACM stelt aan de hand van de in het vorige randnummer omschreven feiten en omstandigheden vast dat TU Delft zelf het feitelijk beheer voert over het gesloten systeem waarvan zij eigenaar is. De ACM concludeert dat TU Delft voldoet aan de voorwaarden om aangewezen te worden als beheerder van het gesloten systeem.

¹ Besluit met het kenmerk ACM/DE/2016/206382.

² Besluit met kenmerk ACM/UIT/678214.

3 Dictum

6. De Autoriteit Consument en Markt wijst op grond van artikel 3.6, aanhef en onderdeel a, van de Energiewet, Technische Universiteit Delft aan als beheerder van het gesloten systeem dat zich bevindt op het deel van het universiteitsterrein van de Technische Universiteit Delft dat wordt begrensd door de Rotterdamseweg, Jaffalaan, Schoemakerstraat, Huismansingel en Heertjeslaan in Delft.
7. De Autoriteit Consument en Markt publiceert dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 13 juli 2026

Autoriteit Consument en Markt,
Namens deze:

M.O. Kanhai
Teammanager Directie Toezicht Energie

Als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag of naar acm-post@acm.nl. Dit moet u doen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter.

4 Bijlage 1 - Wettelijk kader

1. In dit hoofdstuk beschrijft de ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
2. Artikel 3.6 van de Energiewet luidt:

“De Autoriteit Consument en Markt wijst op aanvraag:

 - a. van de eigenaar van een transmissie- of distributiesysteem voor elektriciteit dat krachtens artikel 3.7 is erkend als gesloten systeem een door de eigenaar voorgedragen beheerder aan;
 - b. van de eigenaar van een distributiesysteem voor gas dat krachtens artikel 3.7 is erkend als gesloten systeem een door de eigenaar voorgedragen beheerder aan.”
3. Artikel 3.7 van de Energiewet luidt:
 1. De Autoriteit Consument en Markt erkent op aanvraag van de eigenaar van een transmissie- of distributiesysteem voor elektriciteit, of een distributiesysteem voor gas dat systeem als een gesloten systeem indien:
 - a) er niet op grond van artikel 3.2, eerste lid, al een beheerder is aangewezen voor het systeem;
 - b) de aanvrager geen onderdeel uitmaakt van een infrastructuurgroep;
 - c) het bedrijfs- of productieproces van aangeslotenen op het systeem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is met het systeem of het systeem primair elektriciteit of gas distribueert aan de eigenaar van het systeem of daarmee verwante ondernemingen;
 - d) het systeem binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten ligt en dat systeem technische, organisatorische of functionele bindingen heeft;
 - e) op het systeem minder dan 1.000 aangeslotenen zijn;
 - f) het systeem geen huishoudelijk eindafnemers voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijk eindafnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten systeem;
 - g) de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt voldoende is gewaarborgd;
 - h) indien het een transmissie- of distributiesysteem voor elektriciteit betreft, het spanningsniveau van dit systeem ten hoogste 220 kilovolt bedraagt, met uitzondering van leidingen of hulpmiddelen ten behoeve van de omzetting van het spanningsniveau van elektriciteit direct achter de aansluiting van het systeem op een transmissiesysteem voor elektriciteit.
 2. De Autoriteit Consument en Markt erkent op aanvraag een systeem dat zal worden aangelegd als een gesloten systeem, indien aan de aanvrager voor de aanleg van dat systeem de daarvoor benodigde vergunningen, ontheffingen en toestemmingen zijn verstrekt en is voldaan aan het eerste lid.