



Autoriteit Consument en Markt
Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH DEN HAAG

Woerden : 13 januari 2025
onze ref. : E25b01/HG-mvdb
doorkiesnr. : 0348 [REDACTED]
e-mail : [REDACTED]@vemw.nl

onderwerp : Zienswijze VEMW m.b.t. het ontwerp codebesluit Specificaties
noodvermogen bij energiebiedingen (zaaknummer: ACM/24/189878)

Geachte directie,

In de Staatscourant van 2 december 2024 nr. 39467 stelt de ACM belanghebbenden in de gelegenheid te reageren op het door de ACM opgestelde ontwerp codebesluit specificaties noodvermogen bij energiebiedingen (hierna "Ontwerpbesluit"). Van de geboden gelegenheid tot het indienen van een schriftelijke zienswijze maakt VEMW graag gebruik.

VEMW is positief over het feit dat de specificaties en verdere voorwaarden voor noodvermogen met dit Ontwerpbesluit verder uitgewerkt worden. Wel heeft VEMW nog een aantal vragen en opmerkingen.

Ten eerste vraagt VEMW zich af of er is nagedacht over de wijze van compensatie voor gedeactiveerde volumes en de impact op beprijzing door BSP's. Door nieuwe regelgeving wordt de negatieve impact vergroot: de technische impact van deactivatie, bijvoorbeeld doordat op- en afregelen meer stress op de asset veroorzaakt, en de economische impact vanwege een (potentieel) lagere vergoeding voor gedeactiveerde volumes. De economische impact kan worden beperkt door gedeactiveerde volumes ook te vergoeden. Ook ziet VEMW graag verduidelijkt welke prijs van toepassing is bij gebrekkige respons. Daarnaast zou VEMW graag rekenvoorbeelden zien voor de vergoeding in de volgende situaties:

- ☐ vroegtijdige deactivatie
- ☐ levering en deactivatie
- ☐ volledige levering

Hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers

Houttuinlaan 12
3447 GM WOERDEN
KvK Utrecht nr. 30147022

Telefoon 0348 48 43 50
E-mail kb@vemw.nl
Internet www.vemw.nl

IBAN: NL20ABNA0551408340
BICcode: ABNANL2A
BTW nr. NL 0011.19.904.B01



Ten tweede is het nu onduidelijk hoe er wordt omgegaan met assets die al prekwalficatie hebben doorlopen. Het is de verantwoordelijkheid van TenneT om voldoende volumes aan assets te hebben met een geprekwalificeerde status. Wij verwachten van TenneT dat zij de prekwalficatie laagdrempelig houden en faciliteren binnen een duidelijk kader om de noodzaak van wachttijden en minimale activatietijden aan te kunnen geven bij assets. Daarnaast zien wij graag dat de term "noodzaak" wordt opgerekt naar "technische/economische noodzaak" om wachttijd en maximale inzetduur mogelijk te maken, omdat het niet enkel een technische functie betreft, maar altijd gepaard gaat met kosten, zoals impact op levensduur en productieprocessen. Het begrip "technische noodzaak" is nu te beperkt om te zorgen voor een balans tussen dienstverlener en netbeheerder. VEMW stelt voor dat de technische en economische noodzaak alleen hoeft te worden aangevraagd bij assets die nog geprekwalificeerd moeten worden, en niet bij assets die reeds geprekwalificeerd zijn. Daarmee behouden reeds geprekwalificeerde assets de status van de noodzaak voor wachttijden en minimale activatie duur.

Verder wordt voor specificaties van biedingen voor balanceringsenergie verwezen naar minuutwaardes, maar het is onduidelijk of hier 5-minuutwaardes worden bedoeld of dat er wordt verwacht dat meetgegevens op minutenniveau worden aangeleverd door de BSP. VEMW verzoekt dit nadrukkelijker toe te lichten en de impact op de meetinstallatie daarbij in overweging te nemen.

Tot slot bestaat er een kans dat door activaties toe te wijzen aan de hand van de Merit Order een BSP geactiveerd wordt in bijvoorbeeld ISP 1, daarna een deactivatie ontvangt in ISP 2, en binnen 3 minuten in ISP 2 weer geactiveerd wordt. Dit kan impact hebben op de kwaliteit van levering, doordat de referentiewaarden van 5 minuten voor activatie worden toegepast. VEMW stelt voor om de referentiewaarde van de initiële activatie te gebruiken om dit probleem te voorkomen.

VEMW verzoekt de ACM de door haar ingediende zienswijze te betrekken bij de verdere besluitvorming over het Ontwerpbesluit.

Hoogachtend,

w.g.



Algemeen Directeur